

Сводная информация

За Июль месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская область, г. Кстово: п. Приволжский: ул. Магистральная, д.23, 23А	03.07.19 13:20	03.07.19 16:35	Ветровые нагрузки.	Ф.614 ПС Западная, ТП-1160, 1161, 1174, 1171, 1175, 1176.	3,25	КВЛ-6кВ: опора №5 мангаж провода на изоляторе, спил упавшего дерева.
2	Нижегородская обл., Воротынский р-он, п. Кузьмийяр: ГУ «Кузьмийярский психоневрологический интернат» Котельная, контора, гараж, баня Насосы Котельная «МОУ Кузьмийярская СОШ» Школа «МОУ Кузьмийярская СОШ» Гараж «МОУ Кузьмийярская СОШ» Котельная ИП Чурашев М.Ю. Насосная станция 1-го подъема (ООО Кузьмийярское) Насосная станция 2-го подъема (ООО Кузьмийярское) Станция обеззараживания (ООО Кузьмийярское)	10.07.19 16:30	10.07.19 20:12	«Земля» в сети 6 кВ	Л-1001 ПС «Кузьмийяр» (ТП-711, 712, 713, 714	3,7	Замена изолятора 10 кВ ТП-711
3	Нижегородская обл., Сергачский р-он, с. Старая Березовка: Водокачка ул. Выездная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,	14.07.19 11:35	14.07.19 12:12	Развалился разрядник	ВЛ-10 кВ отп. Л-1001 ПС «Ачка» к ТП-152	0,62	Замена разрядника 10 кВ ТП-152

11; ул. Полевая д. 1, 4, 5, 7, 11, 15 Нижегородская обл., Сергачский р-он, п. Радужный: ул. Рабочая д. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, <u>11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2,</u> <u>15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2,</u> <u>19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2,</u> <u>22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2</u> ул. Спортивная д. 5/1, 5/2, 7/1, 7/2	15.07.19 22:15	15.07.19 23:18	Пожар, ул. Рабочая, д.8.	ВЛ-0,4кВ от ТП424	1,05	Отключены АВ на фасаде лома.
5 Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино: ул. Парковая д. 1а, 24, 25, 26, 60, 61, 62 ул. Магистральная д. 63, 73, 73А ул. Зеленая д. 27 – 36 ул. Садовая д. 1, 6, 7, 9, 10, 11 ул. Школьная д. 46 – 58 д. 1а: - м-н «Магнит» - м-н «Автозапчастей» (ИП Висич Т.В.) Афонинская врачебная амбулатория (ул. Парковая д. 61А) Д/Сад № 43 «Солнышко» (ул. Парковая д. 62) ФЛ Новожилов А.Р.(Магазин «Красное-Белое», ул. Магистральная д. 22) – ФЛ Голубева Н.Р.(минимаркет «Крепеж», ул. Магистральная, строение 105).	19.07.19 14:24	20.07.19 00:08	Повреждение КВЛ-6кВ Ф.608 ПС Федяково.	Ф. 608 ПС Федяково, ТП-865	9,73	Ремонт КЛ-6кВ Ф.608 ПС Федяково к ТП-865

Зам. главного инженера

Д.Э. Юнусов