


Сводная информация

За Июль месяц 2020 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
2	ст. Кстово: блочная котельная (ввод №1), ООО «Земледелец», ООО «Форест», «Рефрихол».	03.07.2020 09:46	03.07.2020 10:36	ТП-1171 РУ-6 кВ 1 СШ, проникновение животных.	ВЛ-603 пс ДОЗ-2	0,83
3	г. Кстово: КЦРБ, СЭС школа-интернат, автостанция, ДКН (ввод 1) ТП-1221 (абонентская)	06.07.2020 09:49	06.07.2020 10:55	Повреждение КЛ- 6 кВ ф.626 п/с «Западная»	КЛ-6 кВ ф.626 п/с «Западная»	1,1

Заместитель главного инженера



Д.Э. Юнусов