

Сводная информация

За Июль месяц 2021 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	г.Кстово: ул. Чванова д. 2, 6, 8, 10; пл. Ленина д.4; Д/С №24; ул. Театральная д. 10, 23, 25, 27, 29; пер. Энергетиков д. 2, 6, 8, 15; ул. 40 лет Октября д. 1, 3, 9, 9А; пл. Мира д. 1, 3, 5, 7; ул. Магистральная д. 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20; ул. Школьная д. 1; пер. Спортивный д. 1, 2, 4; Д/С №9; ул. Талалушкина д. 2А, 6; ФНС-1; пер. Советский д. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6; ул. Зеленая д. 1, 3, 5, 7.	15.07.2021 г. 11:38	15.07.2021 г. 12:40	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-1182(2)-ТП-1303 в результате проведения земляных работ сторонней организацией	ПС «Западная» ф. 625	1,03
2	р.п. Гремячево: ул. Ульянова д. 312Б КНС (ввод №1, вод №2), Очистные сооружения (ввод №1, ввод №2); КНС Бытовка.	16.07.2021 г. 15:03	16.07.2021 г. 16:15	Повреждение КЛ-6кВ Л-604 ПС «Гремячево» к ТП-105 в результате атмосферных перенапряжений	ПС «Гремячево» ф.604 КЛ-6кВ к ТП-105	1,2

Заместитель главного инженера по развитию



Д.Э. Юнусов