

Сводная информация

За Июль месяц 2023 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
|---------|---|-------------------------|------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Нижегородская обл., р.п. Гремячево: ООО "Коммунальщик", ПСУ КОС | 02.07.2023 14:26 | 02.07.2023 16:29 | Гроза. Попадание молнии в ЛЭП. Повреждение КЛ 6 кВ в яч. 626 на ПС Гремячево, повреждение КЛ 6 кВ на оп.48 | Л-626 ПС Гремячево | 2ч5мин | Перевод питания по распред. сети 6 кВ |
| 2 | г. Н. Новгород: ТП-898, ТП-937 (Все ЛЭП ТП): ул. Ковалихинская, 22 "Нижегородская нотариальная контора", строительная площадка | 08.07.2023 14:30 | 08.07.2023 20:45 | Повреждение КЛ 6 кВ в сетях смежной ТСО "Специнвестпроект" | РП-99 | 6ч15мин | * |
| 4 | Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Савелово: ТП-1309А (все ЛЭП ТП): ул. Пруды д. 20А – 38 (чётные); ул. Пруды д. 2 – 20Б (чётные); ул. Пруды д. 18; ул. Садовая д. 1 – 11 (нечётные); ул. Новая д. 14, 21; ул. Пруды д. 11 – 43 (нечётные) | 09.07.2023 18:15 | 09.07.2023 21:48 | ПС "Кожевенная" Л-602 участок за СП-106 аварийное отключение. Повреждение в сетях ПАО Россети. " | Л-602 ПС "Кожевенная" | 3ч33мин | * |
| 5 | Нижегородская обл., Сосновский район ТП-4138А, ТП-4142А, ТП-4150А (Все ЛЭП ТП): | 09.07.2023 20:29 | 10.07.2023 06:19 | ПС "Елизарово" Л-605 аварийное отключение. Повреждение в сетях | Л-605 ПС "Елизарово" | 9ч50мин | * |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------|--|
| | <p>д. Настино, ул. Центральная д. 1 – 55; ул. Артельная д. 1, 2, 3, 4В, 6, 7, 10;</p> <p>с. Панино: ул. Молодежная д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Мегафон; Т-2 мобайл;</p> <p>ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Водозабор, Котельная школы, Здание школы (ул. Молодежная д. 29)</p> | | | ПАО Россети | | | |
| 6 | <p>Нижегородская обл., г. Кстово: ТП-1202 (все ЛЭП ТП): пр. Рачкова д. 14, 16, 16А, 18, 18А (ввод № 1); ул. Парковая д. 2 (ввод № 1); ЦТП № 11 (ввод № 1), потребители 2СШ ТП-1215</p> | 10.07.2023 16:44 | 10.07.2023 18:02 | Абонентская КЛ 6 кВ: ТП 1202 II - ТП 1215 I на повреждении | РП 47 фидер 472 | 1ч18мин | Перевод питания по распред. сети 6 кВ |
| 7 | <p>Нижегородская обл., р.п. Пильна: ул. Блохина д. 14; ул. 40 лет Победы д. 23, 25; ул. Летчика Морозова д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Солнечная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26; ул. Шалаева д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Цветочная д. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Семейный Детский сад №2; Школа №2, Котельная школы</p> | 13.07.2023 05:39 | 13.07.2023 11:21 | Повреждение кабельной муфты на опоре отпайка на ТП-2034 | Л-1006 ПС Пильна отп. к ТП-2034 | 5ч42мин | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 8 | <p>г. Н.Новгород: ТП-906(1): ул. Лопатина, 7 - МКД "Главдом"- ввод №1 ; ТП-926(1): ул. Н.Сусловой, 22А - МКД - ввод №1; ул. Н.Сусловой, 22Б - МКД - ввод №1</p> | 15.07.2023 17:25 | 15.07.2023 18:40 | Повреждение КЛ 10 кВ ф.95-11 от РП-95 | ТП 906 1сш ТП 926 1сш | 1ч15мин | Перевод питания по р/с 10 кВ на ф. 95-12 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------|------------------------|
| 9 | Нижегородская обл., Богородский район: пос. им. 1 Мая | 29.07.2023 14:10 | 29.07.2023 21:40 | Обрыв СИП на оп. 15 из-за упавшего дерева вследствие урагана | ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1748А | 7ч30мин | Восстановлен ие СИП |
| 10 | Нижегородская обл., Кстовский район, с. Новые Ключищи: Водокачка | 30.07.2023 08:40 | 30.07.2023 12:31 | Повреждение ВЛИ-0,4 кВ ТП 199 Ф-3 после прохождения грозового фронта | ВЛ-0,38 кВ от ТП-199 фидер 3 | 3ч51мин | Восстановлен ие СИП |

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.