

Сводная информация

За Июль месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<p>РП-14А; ТП-1487А, 1486А, 1485А, 1484А, 1483А, 1482А, ТП-1414А, ТП-1466А (Все ЛЭП ТП): г. Богородск: 2 микрорайон д. 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 18; магазин «Магнит» (2 микрорайон д. 6); магазин «Пятерочка» (2 микрорайон д. 5); минимаркет «Печать»; ул. Туркова д. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 1731; МБДОУ Д/С №1 «Петушок» (2 микрорайон д. 3А); АТС; ТЦ «Максим»; ул. Калинина; ул. Курыжова; ул. Самохвалова, ул. Шубина; ул. Молодежная; Детский сад № 4 «Светлячок» (2 м-он, д. 7Б); ул. Шубина д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35; ул. Туркова д. 17 – 27; ул. Самохвалова д. 1, 2, 3; ул. Курыжова д. 1А – 9; 2 – 10;</p>	02.07.2024 12-11	02.07.2024 12-32	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	аварийное отключение ЛЭП-123 Дзержинская ТЭЦ - Павлово	0ч21мин	Перевод питания на Л-130 *

	<p>магазин «Честномясоед» (2 м-н д. № 8Г); 2 м-он д. 6А, 8; ООО «БЗДСМ-НН» (Богородский з-д строительных материалов) строительная площадка ул. Ленина д. 2/Д; Нежилое помещение, торговые ряды (2 микрорайон, 8 «Г»); Нежилое помещение, магазин «СПАР» (2 микрорайон, 8 «А»); ул. Ленина д. (частный сектор с д.2 по д. 32); 1 – 27; 3 микрорайон, д. 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, КНС (ввод №1, №2), МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 9» ввод №1 (3 м-он, д.15А), МБОУ «Школа №1» ввод №1 (3 м-он, д.4А); МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 9» (3 микрорайон д. 15А, резерв); 3 микрорайон д. 15, 16; ул. Туркова д. 1, 2, 3, 3А; МБОУ «Школа №1» (3 микрорайон д. 4А, резерв); КНС ул. Пушкина д. 7, 9, 11, 13, 14 (Д/с №19 «Теремок»), 18; ул. Сакко д. 19; ул. Чернышевского д. 2; ул. Октябрьская д. 2, 4А; пер. Карла Маркса д. 6, 6А, 11; Швейная фабрика ЗАО «БШГК»</p>						
2	<p>1 СШ-6 кВ ПС Металлист: ЛЭП-601: ООО «Павловэнерго» ЛЭП-602: ООО «Завод Вулканит» (г. Павлово, ул. Романтиков д. 24) ЛЭП-603: АО «ЗСМИ» ЛЭП-604: АО «ЗСМИ»</p>	02.07.2024 12-11	02.07.2024 12-23	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	аварийное отключение ЛЭП-123 Дзержинская ТЭЦ - Павлово	0ч12мин	Перевод питания на Л-130

	<p>ЛЭП-605: ООО НПП «Молот» ЛЭП-606: АО «ЗСМИ» ЛЭП-608: ООО «Россети» ЛЭП-610: АО «ЗСМИ» ЛЭП-611: ТП-2059 2 СШ («Ростелеком» Павловский узел связи; ТСЖ «Рябиновая роща»; ул. Аллея Ильича д. 19, 23 Сады (2 дома) ИП Лычагина ФЛ Орлов, ФЛ Лобанов) ЛЭП-612: АО «ЗСМИ» ЛЭП-614: ТП-2140 1 СШ (г. Павлово: ул. Деповская д. 22, 28; Швейник; Гаражи ФЛ Волков) ЛЭП-615: АО «ЗСМИ» ЛЭП-616: АО «ЗСМИ» ЛЭП-617: ООО НПО «Мехинструмент»</p>						*
3	<p>ВЛ-1012 ПС "Буреветник": Богородский район, д. Шумилово, п. Сан Сити; ТП-ООО «Трек».</p>	02.07.2024 12-11	02.07.2024 12-27	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	аварийное отключение ЛЭП-123 Дзержинская ТЭЦ - Павлово	0ч16мин	Перевод питания на Л-130 *
4	<p>ТП-4137А: Сосновский округ, д. Богданово: ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5; Водонапорная башня (ул. Молодежная); ул. Заводская д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48; ул. Школьная д. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31; магазин; ул. Овражная; МБОУ Богдановская начальная</p>	04.07.2024 13-48	04.07.2024 14-06	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-604 ПС "Елизарово"	0ч18мин	*

	<p>школа; мед. пункт. ТП-4162А: Сосновский округ, с. Елизарово: ул. Парковая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Молодёжная д. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 42; Дом Культуры (ул. Парковая д. 11); Котельная (ул. Школьная); ул. Советская д. 1-25; Сбербанк (ул. Советская); Контора Завода; Магазин; Аптека №20; Водозабор; Д/С «Родничок» (ул. Парковая д. 12); в/насосная (МУП Елизарово)</p>						
5	<p>ТП-1142А: г. Богородск: ЛЕСХОЗ (лесничество); ФЛ Лохнин М.Е. (металлообрабатывающая мастерская ул. Котельникова д. 76) ТП-1157А: г. Богородск, ул. Огарева д. 2, 2А, 4, 4А; ул. Котельникова д. 74; ул. Минина д. 2 ТП-1159А: г. Богородск, жилые дома пер. Чигина д.1, 4, 6; ул. Добролюбова д. 1Б; Котельникова д. 36Б; ОАО «ЖКХ» (база, гараж, склад Добролюбова,1), здание материального склада Барина В.С., Хохлина Д.Б. Добролюбова,2А; гаражи пер.Чигина ТП-1480А: г. Богородск: ул. Котельникова д. 31, 31А, 33, 35, 35А, 64, 68, 68А, 70, 72, 78; пер. Маяковского д. 11, 11А, 13, 15, 15А; ул. Огарева д. 4Б, 6А, 6Б, 8А, 10, 12, 14, 16А; ул. Минина д. 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5А; маг. «Магнит»</p>	07.07.2024 16-00	07.07.2024 16-50	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1101 от РП-11	0ч50мин	*
6	<p>ТП 1214 (Все ЛЭП ТП): г. Кстово: ул. Магистральная д. 24, 26;</p>	09.07.2024 13-46	10.07.2024 15-23	Производство несанкционированн	На повреждении КЛ 6 кВ (ПАО	25ч37мин	*

	ул. Полевая д. 7; СНТ «Дружба»; ул. Берёзовая 1Б Автосервис			ых земляных работ	Россети) отпайка Л-610 ПС "Восточная" к ТП 1214 (ВВЭК)		
7	<p>ТП-1874А: Богородский район, с. Доскино: Котельная № 19; МБДОУ Доскинский Д/С «Якорек»; МБОУ «Доскинская школа» (ул. Школьная д. 53); ул. Магистральная, д. 1–59; ул. Новая, д. 1–8; ул. Школьная, д. 51, 52</p> <p>ТП-1875А: Богородский район, с. Доскино: ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 17Б, 18; Сады «Луч»; СИОЖ; Сады; Насосная станция, ООО «СТЭК»</p> <p>ТП-1880А: Богородский район, поселок Окский: ул. Дорожная д. 9, 9 «В», 11 «А», 13, 15, 17, 19, 19 «А», 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 «А», 33 «А», 35 «А», 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; ул. Советская д. с 1 по 16; Нежилое помещение ИП Козлова (улица Дорожная дом 4); ИП Мутафян; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная дом 3); СНТ «Окское»; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; Котельная ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Новожилова дома: 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н. И. (улица Новожилова дом 13); ФЛ Шарапов С. А. (улица Советская дом 19); АТС (улица Новожилова дом 11); ПАО «Почта России» (улица Новожилова дом 11)</p>	10.07.2024 05-02	10.07.2024 05-25	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1504 РП-15А	0ч23мин	Повторно включена в работу, замечаний нет

8	<p>ТП-4918: Котельная ТП-4917: Строительная площадка ООО «Билд» ООО «Техноресурс» базовая станция сотовой связи остановочного павильона ПАО «Ростелеком» (расположенного по адресу: Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, остановка «Сбербанк», на стороне дома 2); Рекламное агентство «Река» ТП-4916: «Бизнес-центр Анкудиновский парк»; Котельная (ввод № 1, ввод № 2) (ул. Академика Сахарова д. 4) ТП-4920: Старт-Строй ТП-4921: Газ. Заправка ТП-4931: микрорайон «Цветы-2» (6 МКД)</p>	12.07.2024 19-10	12.07.2024 22-10	Производство несанкционированн ых земляных работ сторонними лицами	Аварийное отключение РП 221 2СШ Ф 1008 – ПС «Нагорная»	3ч00мин	Перевели питание РП- 221 на Л-1001 ПС Нагорная
9	<p>ТП 620, ТП 565: с. Работки, ул. Северная д. 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22; ул. Родниковая д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20; ул. Светлая д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; пер. Берёзовый д. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11; ул. Хлебоприёмный пункт д. 1, 2</p>	13.07.2024 09-50	13.07.2024 10-20	Повреждение в сетях ПАО Россети	Аварийное отключение Л-1022 ПС "Работки"	0ч30мин	*
10	<p>ТП-1880А (Все ЛЭП ТП): Богородский район, поселок Окский: ул. Дорожная д. 9, 9 «В», 11 «А», 13, 15, 17, 19, 19 «А», 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 «А», 33 «А», 35 «А», 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; ул. Советская д. с 1 по 16; Нежилое помещение ИП Козлова (улица Дорожная дом 4);</p>	20.07.2024 15-27	20.07.2024 20-57	Неисправность трансформатора ТП-1880А	ТП-1880А	5ч30мин	Потребители запитаны от ДГУ. Замена трансформато ра

	<p>ИП Мутафян; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная дом 3); СНТ «Окское»; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; Котельная ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Новожилова дома: 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н. И. (улица Новожилова дом 13); ФЛ Шарапов С. А. (улица Советская дом 19); АТС (улица Новожилова дом 11); ПАО «Почта России» (улица Новожилова дом 11)</p>						
11	<p>ТП-1477А: г. Богородск: ул. Ленина д. 218 (КБО, Отдел МВД, ИП Рогова), 218А (ИП Крылов, Аптека ИП Кучерова, ИП Архипов), д. 220 (Аптека №23), д. 222 (МБУК «БСКО», Музей), д. 222А (Дом спорта «Спартак»); ул. Красная площадь д. 32 (ИП Попинова); ул. Котельникова д. 1А (Аптека «Максавит»); Стадион ООО «МедиаКвант»; ООО «Ресурс»; Центральная аптека; ИП Улитина ТП-1478А: потребителей нет</p>	23.07.2024 11-09	23.07.2024 11-44	<p>Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети» повреждение КЛ-6 кВ от ТП-1420 до ТП-1478А</p>	<p>Аварийное отключение Л-609 ПС "Богородская"</p>	0ч35мин	<p>Поврежденный участок выведен, ВЛ включена в работу</p>
12	<p>ТП-1748А: Богородский муниципальный округ, пос. имени 1 Мая: ул. Первомайская д. 1–93; СНТ «Ромашка»</p>	24.07.2024 14-18	24.07.2024 17-00	<p>Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»</p>	<p>Аварийное отключение Л-1004 ПС "Куликово" от МТЗ</p>	2ч42мин	*
13	<p>ТП-199 Кстовский район, с. Новые Ключищи: Водокачка</p>	25.07.2024 09-46	25.07.2024 13-46	<p>перетерся СИП 95 деревом</p>	<p>ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-199 с. Новые Ключищи</p>	4ч00мин	<p>Выполнена опиловка ВЛИ, изолирован</p>

							и СИП, ВЛИ-0,4 кВ ключена в работу
14	Л-1504 РП-15А (ТП-1875А, ТП-1874А): ТП-1874А: Богородский район, с. Доскино: Котельная № 19; МБДОУ Доскинский Д/С «Якорек»; МБОУ «Доскинская школа» (ул. Школьная д. 53); ул. Магистральная, д. 1–59; ул. Новая, д. 1–8; ул. Школьная, д. 51, 52 ТП-1875А: Богородский район, с. Доскино: ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 17Б, 18; Сады «Луч»; СИОЖ; Сады; Насосная станция, ООО «СТЭК»	26.07.2024 07-17	26.07.2024 08-50	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Отключена по ТУ. Л-1504 РП-15А	1ч33мин	Перевод питания по р/с 10 кВ *
15	ТП-1477А: г. Богородск: ул. Ленина д. 218 (КБО, Отдел МВД, ИП Рогова), 218А (ИП Крылов, Аптека ИП Кучерова, ИП Архипов), д. 220 (Аптека №23), д. 222 (МБУК «БСКО», Музей), д. 222А (Дом спорта «Спартак»); ул. Красная площадь д. 32 (ИП Попинова); ул. Котельникова д. 1А (Аптека «Максавит»); Стадион ООО «МедиаКвант»; ООО «Ресурс»; Центральная аптека; ИП Улитина	26.07.2024 13-49	26.07.2024 14-46	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-609 ПС "Богородская"	0ч57мин	Перевод питания по р/с 10 кВ *

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.