

Сводная информация

За Июль месяц 2025 года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Богородский район, пос. Окский: ТП-11852А: ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты. ТП-1855А: ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;	04.07.2025 16-24	04.07.2025 19-21	Аварийное отключение, в связи с погодными условиями, ударила молния в линию	Л-1502 РП-15А	2ч57мин	Отключены поврежденные участки, нагрузку Л-1502 перевели на Л-1504 от РП-15А

ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Окское». ТП-1939А: ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5. ТП-1880А: ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; Н/помещение, ул. Дорожная д. 4 (ИП Козлова); ИП Мутафян С.Н.; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3А); СНТ «Окское», улица Куст 1, линия Берег, участок 28; Больница (ул. Новожилова д. 4); Котельная; ул. Клубная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом культуры (ул. Новожилова д. 9); Администрация; ул. Советская д. 1-16; ул. Новожилова д. 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н.И. (Магазин, ул. Новожилова д.13); ФЛ Шарапов С.А. (Кондитерский цех, ул. Советская д. 19); ЖКО;						
---	--	--	--	--	--	--

	АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России» (ул. Новожилова д. 11)						
2	ТП-102: г. Сергач, п. Молодежный: Магазин «Домашний»; д. 10 (МКД), д. 12 (МКД), д. 14 (МКД); «Мультисервис» ТП-252(А6.): ПАО «Ростелеком»	08.07.2025 12-56	08.07.2025 21-39	Повреждение КЛ-10кВ оп. № 5	уч. Л-1002 ПС «Сергач» отп. к ТП-102	8ч43мин	Ремонт КЛ-10 кВ
3	г. Кстово: РП-50 1, 2 СШ-6 кВ: ул. Полевая д. 6, д. 8; ул. Магистральная д. 22, 22Б; ул. Нижегородская д. 1, 2А; ТП-1106 1, 2 СШ-6 кВ: ул. Нижегородская д. 1, д. 3, 3А; ул. Полевая д. 2, д. 4; пристрой к д. 1 ул. Нижегородская («Сбербанк»); ТП-1185 1, 2 СШ-6 кВ: ПСЧ-54; АО «Кстовский хлеб»; ЦТП-13; Котельная МУП «Кстовские бани»; Станция скорой помощи; ТП-1186 1, 2 СШ-6 кВ: ул. Полевая д. 6/1; ул. Нижегородская д. 5, д. 5А; МКД ООО «Автотехника» (ВРУ-1, ввод-2; ВРУ-2, ввод-2; ВРУ-3, ввод-2); Торговый павильон (ИП Сорокин); Стройка ООО «СтройИнвестЛизинг»; ТП-1192 2 СШ-6 кВ: ООО «Кстовчанин» павильон (улица Чванова, 3 корпус 1 и корпус 2) ввод № 2, Пав. № 3 «Шах», Светофорный объект на перекрёстке улиц: Сутырина – Нижегородская, киоск «Роспечать», ЛЭП 0,4 кВ к ВРУ 0,4 кВ ООО	13.07.2025 00-02	13.07.2025 01-22	На ПС "Рубин" отключение по стороне 110кВ два ввода. Из-за погодных условий, сильная гроза	ПС "Рубин", РП-26 ф.264, ф.267	1ч20мин	Один ввод по 110кВ включен на ПС "Рубин" засекциониро вались

	«Зарядные станции Нижний Новгород», Торговый пассаж (улица Нижегородская, 2 «В» ООО «Кстовчанин»), ГБУЗ НО «Противотуберкулёзный диспансер Канавинского района города Нижний Новгорода» Кстово стационарное отделение № 3 и №6 (ввод 2), Вop appetite» (шаверма), Магазин «Рубль-бум», Магазин «Русское золото». ТП-1199: МБДОУ детский сад № 19 «Солнышко» (улица Герцена, 9 «А»); МКД, улица Тургенева, дома: 2, 3; МКД, улица Герцена, 6 корпус 1; Административное здание ООО «ЭМКО».						
4	г. Павлово: ф.618: АО «ЗСМИ»; ф.619: ООО завод «Вулканит» (ул. Романтиков д. 24); ф.621 (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-5): АО «ЗСМИ»; ООО «Продукты» ул. Коммунистическая д. 1 (МКД); ООО «Патрон-Сервис» (нежилое здание ул. Речная д. 31А); ИП Бочкарев В.А.(магазин ул. Речная д. 31А); ООО «Павловская ДУК» ЖЭУ-2 (нежил. здание ул. Речная д. 31А) ИП Аверьянов А.Н. РЦ «Сити» (ул. Куйбышева д. 14); Детский сад № 10 (ул. Маяковского д. 6); Гараж Коржов М.Ю. (ул. Коммунистическая д. 10); Гараж № 18 Казаков А.Н. (ул.	20.07.2025 02-46	20.07.2025 03-44	Аварийное отключение ЛЭП-130 Дзержинская ТЭЦ – Павлово. Не сработала звуковая сигнализация при отключении Л-130	ПС "Металлист" 2 СШ-6 кВ	0ч58мин	На ПС "Металлист" нагрузка 6 кВ переведена с Т-2 на Т-1

Коммунистическая); Гараж Заботин А.В. (ул. Коммунистическая д. 1); Детский сад № 9; Завод СМИ (офисное здание, ул. Коммунистическая д. 10) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» МУП «Централизованная бухгалтерия» (ул. Коммунистическая д. 12) ф.622 (ТП-2159): ул. Аллея Ильича д. 19, 21 (МКД), 21А, 21Б, 23, 43А; ФЛ Молотова (магазин «Целина», ул. Аллея Ильича д. 9); «Ростелеком» (Павловский узел связи); МУП «Водоканал» (бойлерная, ул. Аллея Ильича д. 19); ИП Рябов Д.Н. (мастерская, ул. Аллея Ильича д. 3), Гаражи ул. Деповская ф.623: ООО «Павловэнерго» ф.624: ТП-17, Т-2. АО «Завод Слесарно-Монтажного Инструмента» ф.625 (ТП-2140): ул. Деповская д. 22, 26, 28; МУП «Водоканал» (Бойлерная, ул. Деповская д. 22); Швейник (мастерская, Белов Г.А., ул. Деповская); Гаражи ул. Деповская; Нежилое помещение ул. Чкалова д. 57						
---	--	--	--	--	--	--

	(ФЛ Сорокин); ф.626: ООО «Перспектива-Л»; ф.627: ООО НПО «Мехинструмент»; ф.628: АО «ЗСМИ»; ф.629: ООО «Павловэнерго»						
5	ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4: Богородский район, пос. Сан-Сити	27.07.2025 09-00	27.07.2025 11-58	Аварийное отключение Л-1012 ПС "Буревестник". Повреждение концевой муфты на ЛР-22А, опора 22А	Л-1012 ПС "Буревестник»	2ч58мин	Переведено питание на резервную КЛ-10 кВ
6	Богородский район, Усадьба Каменки: ТП-1700: ул. Цветочная д. 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Раздольная д. 3 ТП-1707: ул. Солнечная д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Сосновая д. 6, 8, 10; ул. Вадская д. 1; ул. Цветочная д. 1, 2, 3; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Видная д. 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Родниковая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Тихая д. 1, 2, 3, 4, 6; ул. Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Светлая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ТП-1842: д. 239, 240, 241, 244, 245, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320;	27.07.2025 16-50	28.07.2025 2-36	Аварийное отключение Л-1007 ПС " Куликово"	Л-1007 ПС " Куликово"	9ч46мин	*

	ул. Ясная д. 8/1						
7	Богородский район, Усадьба Каменки: ТП-1700: ул. Цветочная д. 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Раздольная д. 3 ТП-1707: ул. Солнечная д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Сосновая д. 6, 8, 10; ул. Вадская д. 1; ул. Цветочная д. 1, 2, 3; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Видная д. 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Родниковая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Тихая д. 1, 2, 3, 4, 6; ул. Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Светлая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ТП-1842: д. 239, 240, 241, 244, 245, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320; ул. Ясная д. 8/1	28.07.2025 13-56	28.07.2025 15-44	Аварийное отключение Л-1007 ПС " Куликово"	Л-1007 ПС " Куликово"	1ч48мин	*
8	ТП-13 СШ 1: г. Нижний Новгород, Приокский район: ул. Академика Сахарова, д.117,117/1,117/2	28.07.2025 13-10	28.07.2025 13-40	Аварийное отключение в сетях Централъных сетей ПС-110кВ Кузнечиха	РП-216 СШ 1	0ч30мин	Включили по нормальной схеме
9	ПС "Буревестник": ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4: пос.Сан-Сити; Богородсий район, пос. Окский: ТП-11852А:	31.07.2025 13-45	31.07.2025 14-38	Аварийное отключение ВЛ-123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово". ВЛ-130 была выведена	ПС "Буревестник"	0ч53мин	*

ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; <u>ИП Антонов</u> (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты; ТП-1855А: ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Оксское»; ТП-1939А: ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5;			в ремонт ранее планово по заявке			
---	--	--	---	--	--	--

	ТП-1880А: ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; Н/помещение, ул. Дорожная д. 4 (ИП Козлова); ИП Мутафян С.Н.; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3А); СНТ «Оксское», улица Куст 1, линия Берег, участок 28; Больница (ул. Новожилова д. 4); Котельная; ул. Клубная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом культуры (ул. Новожилова д. 9); Администрация; ул. Советская д. 1-16; ул. Новожилова д. 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н.И. (Магазин, ул. Новожилова д.13); ФЛ Шарапов С.А. (Кондитерский цех, ул. Советская д. 19); ЖКО; АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России» (ул. Новожилова д. 11); ТП-1874А, ТП-1875А: Богородский район, с. Доскино: МБОУ «Доскинская школа»; Д/сад «Якорек»; УО; КНС; ул. Магистральная д.1 – 59; ул. Новая д. 1-8; ул. Школьная д. 51, 52; Котельная № 19, ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 18, Сады «Луч», СИОЖ.						
10	ПС "Кожевенная", ПС "Богородская": РП-14А, ТП-1487А,	31.07.2025 13-45	31.07.2025 16-54	Аварийное отключение ВЛ-123	ПС "Кожевенная",	3ч09мин	*

	ТП-1486А, ТП-1485А, ТП-1484А, ТП-1483А, ТП-1482А, ТП-1211, ТП-1305, ТП-1309, ТП-14102, ТП-1019, ТП-1191А, ТП-1341А, ТП-1342А, 1489, ТП-1142, ТП-1493; ТП-1445А, 1448А, 1405, 1474А, 1131А, 1435А, 1414А, 1466А, 1442, 1109А, 1477А, 1480А, 1157А, 1159А, 1423, 1241, 11000, 1413: весь г. Богородск			"Дзержинская ТЭЦ-Павлово". ВЛ-130 была выведена в ремонт ранее планово по заявке	ПС "Богородская»		
11	г. Павлово: ТП-1, ТП-2: АО «ЗСМИ»; ООО «Продукты»; ул. Коммунистическая д. 1 (МКД); ООО «Патрон-Сервис» (нежилое здание ул. Речная д. 31А); ИП Бочкарев В.А.(магазин ул. Речная д. 31А); ООО «Павловская ДУК» ЖЭУ-2 (нежил. здание ул. Речная д. 31А) ИП Аверьянов А.Н. РЦ «Сити» (ул. Куйбышева д. 14); Детский сад № 10 (ул. Маяковского д. 6); Гараж Коржов М.Ю. (ул. Коммунистическая д. 10); Гараж № 18 Казаков А.Н. (ул. Коммунистическая); Гараж Заботин А.В. (ул. Коммунистическая д. 1); ТП-2140: ул. Деповская д. 22, 26, 28; МУП «Водоканал» (Бойлерная, ул. Деповская д. 22); Швейник (мастерская, Белов Г.А., ул. Деповская); Гаражи ул. Деповская;	31.07.2025 13-45	31.07.2025 17-09	Аварийное отключение ВЛ-123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово". ВЛ-130 была выведена в ремонт ранее планово по заявке	ПС "Металлист":	3ч24мин	*

Нежилое помещение ул. Чкалова д. 57 (ФЛ Сорокин); ТП-2159: ул. Аллея Ильича д. 19, 21 (МКД), 21А, 21Б, 23, 43А; ФЛ Молотова (магазин «Целина», ул. Аллея Ильича д. 9); «Ростелеком» (Павловский узел связи); МУП «Водоканал» (бойлерная, ул. Аллея Ильича д. 19); ИП Рябов Д.Н. (мастерская, ул. Аллея Ильича д. 3), Гаражи ул. Деповская						
--	--	--	--	--	--	--

* - данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭЖ»



Юнусов Д.Э.