


Сводная информация

За Июнь месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВЭЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская обл. г. Сергач: ТП-222; 407; 50; 102	03.06.19 12:40	03.06.19 14:35	Из-за удара молнии отторел плейф КВЛ ф. 1002 ПС Сергач	ЛЭП-1002 ПС «Сергач»	1,92	Зона ответственности: Сергачский РЭС
2	Нижегородская обл. г. Богородск: ул. Ленина д. (Частный сектор с д. 2 по д. 32); 1 – 27; ул. Туркова д. 17 – 27 ул. Шубина д. 1а; 3 – 19; 4 – 34 ул. Самохвалова д. 1, 2, 3 ул. Курыжова д. 1А – 9; 2 – 10; Д/сад № 4 «Светлячок» (2 м-он д. 7Б); 2 м-он д. 6А, 8, 8Б	04.06.19 01:44	04.06.19 02:57	На ПС «Кожевненная» отключился ф.617	ТП-1482А	1,22	На ПС «Кожевненная» включен ф.617 в работу, зона ответственности: Богородского РЭС
3	Нижегородская обл. г. Богородск: ул. Ленина д. (Частный сектор с д. 2 по д. 32); 1 – 27; ул. Туркова д. 17 – 27 ул. Шубина д. 1а; 3 – 19; 4 – 34 ул. Самохвалова д. 1, 2, 3 ул. Курыжова д. 1А – 9; 2 – 10; Д/сад № 4 «Светлячок» (2 м-он д.	04.06.19 03:43	04.06.19 04:00	Повреждение на ф.617 ПС «Кожевненная»	ТП-1482А	0,28	персонал Богородского РЭС нагрузку ф.617 ПС «Кожевненная» перевели на ф.616 ПС «Кожевненная»

	7Б); 2 м-он д. 6А, 8, 8Б Нижегородская обл., Богородский р-он, с. Доскино: Котельная №19 Школа Д/сад «Якорек» ул. Магистральная д.1 – 59 ул. Новая д. 1 - 8 ул. Школьная д. 51, 52 ул. Магистральная д. 14-18 ул. Магистральная д. 72							Восстановили обрыв ВЛ-10 кВ
4		18.06.19 16:01	18.06.19 20:04	Обрыв провода в п/о № 5 - № 6 на ВЛ-10 кВ отп. От ф.151 РП-15А к ТП-1874А	ТП-1874А	4,05		
5	Нижегородская область, город Сергач: Артсважина.	28.06.19 09-31	28.06.19 20-08	Повреждение Т-1	ТП 222	10,62	ТП 222, замена Т-1.	

Зам. главный инженера АО «ВВЭК»



Д.Э. Юнусов