

Сводная информация

За Июнь месяц 2021 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Богородский район, п. Окский: ул. Строительная, ул. Комсомольская, ул. Ветеранов, ул. Садовая.	23.06.2021 08-29	23.06.2021 09-52	Сработали ПК-10 кВ. Не выявленные причины	ТП-1852	1,38
2	Сергачский район, с. Шубино: ул. Ленина, ул. Луговая.	24.06.2021 11-57	24.06.2021 13-09	Сгорели ПК-0,4 кВ. Не выявленные причины	ТП-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1	1,2
3	Богородский район, п. Окский: ТП-1852, 1939, 1855.	27.06.2021 18-07	27.06.2021 23-40	Обрыв ВЛ-10кВ.	КВЛ 10кВ Л.1504 РП-15А	5,55

Заместитель главного инженера по развитию



Д.Э. Юнусов