

Сводная информация

За ИЮНЬ месяц 2022 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Бизнес-центр Анкудиновский парк» ул. Академика Сахарова д. 4 г.Н.Новгород, Строительная площадка ООО «Билд» Анкудиновское шоссе	24.06.2022 05-10	24.06.2022 08-40	Повреждение в сетях смежной сетевой организации. Отключение АТ-1, АТ-2 на ПС Нагорная	РП-221	3 ч 30 мин	*
2	Богородский район: Россети (ТП-1085, ТП-1869, ТП-1870, ТП-10146...) Абонентские (ТП-1866, ТП-1867, ТП-1868, ТП-1871, ТП-1888).	30.06.2022 19-10	30.06.2022 19-46	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-1504 от РП-15А	36 мин	*

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.