

Сводная информация

За Июнь месяц 2024 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	ТП-1168, ТП-567, ТП-1521, ТП-1522: г. Кстово: «Стройтрейд»; ИП Байдуков (ООО «ПМК-82 АБЗ гр. А»); ООО «Сантехмонтаж»; ГСК «КСТМ»; ФЛ Кульпин; СТЭК; ООО «ПКФ ПМК-82» (офис); ООО «Кстовоснаббыт»; ООО «Исток»; гаражи НГКС; АП «Групп»; «Рубеж-52»; ИП Аргакова; ГСК КМУС; СНТ «Нижегородец»; СНТ «Долина»	03.06.2024 13-40	03.06.2024 17-41	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-609 ПС "Восточная"	4ч01мин	*
2	ТП-42: г. Сергач: п. Молодежный КНС. ТП-142: г. Сергач: п. Молодежный д. 12, 14А (МБОУ СОШ №5), 14Б/1, 14Б/2, 14Б/3. ТП-278: г. Сергач: п. Молодежный д. 48А-104; ВНС №7. ТП-427: г. Сергач: п. Юбилейный Артскважина, Гаражи.	12.06.2024 16-46	12.06.2024 17-37	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Строительная"	0ч51мин	*
3	ТП-4138А: д. Настино: ул. Центральная д. 1 – 55; ул. Артельная д. 1, 2, 3, 4В, 6, 7, 10	13.06.2024 15-58	13.06.2024 17-12	в результате прохождения грозового фронта разрушился проходной изолятор	ТП-4138А	1ч14мин	Заменен изолятор фазы «С» и разрядник

				и разрядник фазы "С"			
4	ВЛ-0,4 кВ ф.3,ф.8 от ТП-1485А: г. Богородск: КНС	13.06.2024 22-44	14.06.2024 17-35	анкерная опора № 10 оплавилась и отгорели 2 КЛ (Аб.) на КНС	ВЛ-0,4 кВ ф.3,ф.8 от ТП-1485А	18ч8мин	Восстановлен о Абонентом, включено в работу
5	РП-41А 2 СШ-6 кВ: Сосновская ЦРБ	14.06.2024 00-18	14.06.2024 01-11	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-610 ПС "Сосновская"	0ч53мин	*
6	ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4: Богородский район, пос. Сан-Сити	17.06.2024 06-15	17.06.2024 07-26	Не установлена	Аварийное отключение от МТЗ Л-1012 ПС "Буревестник"	1ч11мин	повторное включение Л-1012 ПС "Буревестник"
7	ТП-336: с. Пица: МБОУ «Лопатинская ООШ» (детский сад с. Пица); ул. Верхняя д. 50, 51, 52, 53, 54, 55; ул. Центральная д. 12, 55; Мечеть; Газовая котельная. ТП-398: с. Пица: ул. Овражная д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 7, 7А, 4 3А; ул. Центральная д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 6, 11, 11Б, 33, 34, 34А, 41, 42, 44, 45А, 46А; Сельская Администрация.	17.06.2024 08-46	18.06.2024 05-49	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Лопатино"	21ч03мин	*
8	ТП-335: с. Яново: МБДОУ Яновский детский сад №31, Газовая котельная	17.06.2024 10-26	18.06.2024 14-04	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети"	Аварийное отключение Л-1009 ПС "Сергач" за ЛР-858	27ч38мин	*
9	ТП-4104А: р.п. Сосновское: ул. Ленина д. 11, 20, 30 (магазин «Пятёрочка», магазин «Севен»); ТП-4156А: р.п. Сосновское: ул. Ленина д. 42А (ПАО «Сбербанк»);	17.06.2024 16-51	17.06.2024 20-49	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-601 ПС "Сосновская"	3ч58мин	*

	ул. Ленина д. 42Б (Магазин «Автозапчасти», Магазин «Уютный дом», Магазин «Реал», Кафе «Луч»); ул. Ленина д. 46 (Магазин «Светлана», ООО «Табиб», Магазин «Хлебный»); ул. Ленина д. 52 (Магазин «Старый книжный») ТП-4001 ф.6: р.п. Сосновское: ул. Ленина д. 13						
10	ТП-1142А: г. Богородск: ул. Ленина д. 368, 370, 364/1, 366, 368а ул. Совхозная д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 22, 24 КНС м-н «Нива» Гаражи	17.06.2024 19-30	17.06.2024 20-23	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение ВВ Л-1101 РП-11	3ч58мин	*
11	РП-14А 1-2 СШ-0,4 кВ: г. Богородск: 2 микрорайон д. 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 18; магазин «Магнит» (2 микрорайон д. 6); магазин «Пятерочка» (2 микрорайон д. 5); минимаркет «Печать»; ул. Туркова д. 13А, 14А	17.06.2024 16-10	17.06.2024 17-37	РП-14А РУ-0,4 кВ сгорел ПН-630А фазы "С" на руб. ввода от Т-1	РП-14А	3ч58мин	Заменяли ПН-630А на руб. вв. Т-1
12	ТП-359: Арзамасский р-он, д. Рождественский Майдан: АЗС «Опти» ТП-446: ТП-2946: Арзамасский р-он, д. Рождественский Майдан: ФЛ Гусев Михаил Николаевич	17.06.2024 18-43	17.06.2024 20-14	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1005 ПС "Чернуха"	1ч31мин	*
13	ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4: Богородский район, пос. Сан-Сити	17.06.2024 18-33	17.06.2024 18-54	Не установлена	Аварийное отключение от МТЗ Л-1012 ПС "Буревестник"	1ч11мин	повторное включение Л-1012 ПС "Буревестник"

14	ТП-325: Сергачский район, с. Грибаново: ул. Школьная (школа, водокачка); ТП-410: Сергачский район, с. Грибаново: ул. Нагорная д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 21А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38	17.06.2024 23-02	18.06.2024 14-04	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1009 ПС "Сергач"	15ч03мин	*
15	ТП-1875А: Богородский район, с. Доскино: ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 17Б, 18; Сады «Луч»; СИОЖ; Сады; Насосная станция, ООО «СТЭК» ТП-1874А: Богородский район, с. Доскино: Котельная № 19; МБДОУ Доскинский Д/С «Якорек»; МБОУ «Доскинская школа» (ул. Школьная д. 53); ул. Магистральная, д. 1–59; ул. Новая, д. 1–8; ул. Школьная, д. 51, 52	17.06.2024 23-21	18.06.2024 01-00	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1504 РП-15А	0ч53мин	*
16	ТП-540: Воротынский район, п. Приволжский: д. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11; Магазин, Сторожка, Ангар, Склад, Башня	18.06.2024 07-51	18.06.2024 13-24	ВЛ-6 кВ Л-635 ПС "Воротынец" отп. к ТП-540: Обрыв провода в п/о 22-23	Аварийное отключение Л-635 ПС "Воротынец"	5ч33мин	Восстановлен о
17	ТП-1448А: г. Богородск: ул. Чернышевского д. 40 (База ЖКХ); пер. Чернышевского д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Дзержинского д. 33, 35; ЧП Зудин	18.06.2024 09-01	18.06.2024 10-47	На повреждении КЛ-6 кВ ТП-1443 - ТП-1448А (ВВЭК).	Аварийное отключение Л-610 ПС "Богородская"	1ч46мин	КЛ вывели в резерв, ТП-1448А включили в работу от ТП-1405 (Б.РЭС)
18	ТП-98 1СШ: г. Семенов: ул. Чернышевского д. 79, 79А	18.06.2024 20-53	18.06.2024 21-43	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1008 ПС "Семеновская"	0ч50мин	В ТП-98 перевели питание по стороне 0,4 кВ на Т-2 (Л-1017 ПС

							"Семеновская")
19	ТП 1443: Пильнинский район, с. Медяна: ул. Гагарина д. 1, 2	19.06.2024 19-43	19.06.2024 20-07	сгорел предохранитель	ТП 1443 щит 0,4 кВ группа улица Гагарина	0ч24мин	Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ, видимых повреждений не обнаружено. В ТП 1443 заменён предохраните ль, группа включена в работу.
20	ТП-983: Кстовский район, Афонино: ФЛ Тихонова Н.Г.	20.06.2024 06-05	20.06.2024 08-48	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-611 ПС "Артёмовская" за СП-173	2ч43мин	*
21	ТП-13023А: р.п. Мухтолово: МБДОУ д/с №16 (ул. Победы д. 1/01); ул. Победы д. 1, 2; ИП Шибанова (магазин) ТП-13029А: р.п. Мухтолово: ул. Победы д. 4, 5 ТП-13040А: р.п. Мухтолово: ул. Победы д. 1, 7	22.06.2024 10-04	22.06.2024 12-07	Производство несанкционированн ых земляных работ. На повреждении две КЛ 10 кВ: ТП 13024А - ТП 13023А; ТП 13023А-ТП 13040А	Аварийное отключение Л-1001 ПС "Мухтолово"	2ч03мин	Потребители запитаны по резервным КЛ 10 кВ
22	ТП-13040А: р.п. Мухтолово: ул. Победы д. 1, 7	22.06.2024 12-18	22.06.2024 20-13	Производство несанкционированн ых земляных работ. На повреждении КЛ 10 кВ: ТП 13024А - ТП 13040А	Аварийное отключение Л-1001 ПС "Мухтолово"	7ч55мин	Аварийно - восстановите льные работы на КЛ-10 кВ
23	ТП-540: Воротынский район, п. Приволжский: д. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10,	26.06.2024 19-30	27.06.2024 00-55	обрыв провода фаза "А" в п/о № 22-23	Л-635 ПС "Воротынец" за	5ч25мин	Повреждение устранено

	11; Магазин, Сторожка, Ангар, Склад, Башня				ЛР-615		
24	<p>ТП-13019А: р.п. Мухтолово: Котельная, ул. Клубная д. 6А, 7А, 13, 14А, 14Б; ИП Шибанов (магазин), У.О.</p> <p>ТП-13022А: р.п. Мухтолово: Насос КНС, очистные (ул. Степаненко д. 85/01), Компрессор</p> <p>ТП-13023А: р.п. Мухтолово: МБДОУ д/с №16 (ул. Победы д. 1/01); ул. Победы д. 1, 2; ИП Шибанова (магазин)</p> <p>ТП-13040А: р.п. Мухтолово: ул. Победы д. 1, 7</p>	27.06.2024 19-00	27.06.2024 19-47	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1003 ПС «Мухтолово»	0ч47мин	*
25	<p>ТП-1480А: г. Богородск: ул. Котельникова д. 31, 31А, 33, 35, 35А, 64, 68, 68А, 70, 72, 78; пер. Маяковского д. 11, 11А, 13, 15, 15А; ул. Огарева д. 4Б, 6А, 6Б, 8А, 10, 12, 14, 16А; ул. Минина д. 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5А маг. «Магнит»</p> <p>ТП-1157А: г. Богородск: ул. Огарева д. 2, 2А, 4, 4А; ул. Котельникова д. 74; ул. Минина д. 2</p> <p>ТП-1159А: г. Богородск: жилые дома пер. Чигина д.1, 4, 6; ул. Добролюбова д. 1Б; Котельникова д. 36Б; ОАО «ЖКХ» (база, гараж, склад Добролюбова,1), здание материального склада Барина В.С., Хохлина Д.Б. Добролюбова,2А; гаражи пер. Чигина</p> <p>ТП-1160А (Аб.)</p>	27.06.2024 11-41	27.06.2024 12-10	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение РП-13А 1-2 СШ-6 кВ (Богор. РЭС).	0ч29мин	*

26	ТП-359: Арзамасский р-он, д. Рождественский Майдан: АЗС «Опти» ТП-446: ТП-2946: Арзамасский р-он, д. Рождественский Майдан: ФЛ Гусев Михаил Николаевич	30.06.2024 10-55	30.06.2024 16-07	обрыв провода в результате несанкционированной рубки деревьев в охранной зоне ВЛ	Аварийное отключение Л-1005 ПС "Чернуха" участок за ЛР-21	5ч12мин	Аварийно-восстановительные работы по устранению обрыва провода в п/о 16-17
----	---	---------------------	---------------------	--	---	---------	--

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.