

Сводная информация

За Июнь месяц 2025 года *об аварийных отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП 898 СШ-1: г. Нижний Новгород: ул. Ульянова д. 10а ТП 937 СШ-1: г. Нижний Новгород: ул. Ковалихинская у д. 22	01.06.2025 04-10	01.06.2025 05-40	Повреждение КЛ 6кВ между 898 СШ1- 937 СШ1	РП 99 ф. 995	1ч30мин	Перевод питания потребителей от СШ-2
2	ТП-650: Кстовский район, пос. Ждановский: ул. Школьная 14, 20, 22, 24, 26, 56, 57; Отделение ПАО «Сбербанк РФ» (ул. Школьная д. 20); Абонентский отдел ООО «Связист» (ул. Школьная д. 20); ул. Школьная 19, 21, 23, 25; магазин «Пятёрочка (ул. Школьная д. 20); ООО «Колос» (ул. Школьная д. 20); Администрация Сельсовета; магазин «Магнит-Косметик» (ул. Школьная д. 19); Отделение ПАО «Сбербанк РФ» (ул. Школьная д. 20)	02.06.2025 07-38	02.06.2025 08-38	Аварийное отключение ф.603 ПС "Федяково", причина не установлена	ф.603 ПС "Федяково",	1ч00мин	*

3	ТП-42: г. Сергач, поселок Молодежный: КНС ТП-142: г. Сергач, поселок Молодежный: МКД №14Б/1; 14Б/2; 14Б/3; МКД № 12; Школа № 5 (п. Молодежный, д. 14А) ТП-273: г. Сергач, поселок Молодежный: ул. Молодежная д. 8 ТП-278: г. Сергач, пос. Молодежный: ул. Молодежная д. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. ул. Молодежная д. 48А, 48Б, 48В, 50, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А; КНС № 7 (пос. Молодежный). ТП-427: г. Сергач, пос. Юбилейный: Артскважина (Водоканал); Гаражи	07.06.2025 17-30	07.06.2025 19-39	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Строительная"	Л-1003 ПС "Строительная"	2ч09мин	*
4	ТП-1214; г. Кстово: ул. Магистральная д. 24, 26; ул. Полевая д. 7; СНТ «Дружба»; ул. Берёзовая 1Б Автосервис	11.06.2025 08-33	11.06.2025 09-39	Аварийное отключение Л-610 ПС " Восточная"	Л-610 ПС " Восточная"	1ч06мин	*
5	р.п. Ардагов: Кафе (ул. Ленина д. 5Б, Ардаговское районное потребительское общество) Административное здание	11.06.2025 08-03	11.06.2025 10-04	повреждение проходного изолятора 10 кВ	ТП-11226	2ч01мин	В ТП-11226 заменен проходной изолятор 10 кВ; заменены верхние держатели ПК 10 кВ
6	Воскресенский р-он, д. Шурговаш: ГПНО «Воскресенский лесхоз»;	25.06.2025 14-52	26.06.2025 09-17	в ТП-1373 вышел из строя тр-р	ТП-1373	18ч35мин	В ТП-1373 заменен тр-р

	Школа; ул. Лесная (ф. РЭС)							
7	ТП-42: г. Сергач, поселок Молодежный: КНС ТП-142: г. Сергач, поселок Молодежный: МКД №14Б/1; 14Б/2; 14Б/3; МКД №12; Школа № 5 (п. Молодежный, д. 14А) ТП-273: г. Сергач, поселок Молодежный: ул. Молодежная д. 8 ТП-278: г. Сергач, пос. Молодежный: ул. Молодежная д. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. ул. Молодежная д. 48А, 48Б, 48В, 50, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А; КНС № 7 (пос. Молодежный). ТП-427: г. Сергач, пос. Юбилейный: Артскважина (Водоканал); Гаражи ТП-1309А: Богородский район, д. Савелово: ул. Пруды д. 20А – 38, д. 2 – 20Б, д. 18, 11 – 43; ул. Садовая д. 1 – 11; ул. Новая д. 14, 21	27.06.2025 12-50 27.06.2025 13-29	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Строительная"	Л-1003 ПС "Строительная"	2ч09мин	после осмотра включена в работу		
8		27.06.2025 15-47 27.06.2025 17-40	Аварийное отключение Л-602	Л-602 ПС "Кожевенная"	1ч53мин	*		

* - данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»

Юнусов Д.Э.