

Сводная информация

За Май месяц 2025 года *об аварийных отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-102: г. Сергач: Магазин «Домашний»; д. 14 (МКД); д. 16 (МКД); д. 10 (МКД); «Мультисервис»	09.05.2025 09-20	09.05.2025 16-50	Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на оп №5 Л-1002 ПС "Сергач"	Л-1002 ПС "Сергач" отп. к ТП-102	7ч30мин	Монтаж новой КЛ-10 кВ от оп.5 к ТП-102
2	ТП-1168, ТП-560, ТП-569, ТП-567, ТП-1521, ТП-1522: г. Кстово: «Стройтрейд»; ИП Байдуков (ООО «ПМК-82 АБЗ гр. А»); ООО «Сантехмонтаж»; ГСК «КСТМ»; ФЛ Кульпин; СТЭК; ООО «ПКФ ПМК-82» (офис); ООО «Кстовоснаббыт»; ООО «Исток»; гаражи НГКС; АП «Групп»; «Рубеж-52»; ИП Аргакова; ГСК КМУС; СНТ «Нижегородец»; СНТ «Долина».	10.05.2025 09-56	10.05.2025 13-32	Повреждение на ТП "Павловэнерго"	Л-609 ПС "Восточная"	3ч36мин	*
3	ТП-80: г. Нижний Новгород ул.Минина д.29, Б.Печёрская д.32	14.05.2025 23-00	15.05.2025 01-30	Повреждение КЛ-6 кВ между ТП ЭЛИС - ТП Водоканал (на мнемо-схеме не отражено)	РП 59 ф. 593	2ч30мин	*

4	ТП-540: Воротынский р-он, пос. Приволжский: Ангар; пос. Приволжский д. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11; Магазин, сторожка; Склад; Башня	20.05.2025 17-10	20.05.2025 21-45	ВЛ-635 ПС " Воротынец" за ЛР- 615 п/опор № 16-17 упало дерево на провода	ВЛ-635 ПС " Воротынец" за ЛР- 615	4ч35мин	Повреждение устранено
5	ТП-1180: г. Кстово: ул. Зеленая д. 2 (ООО «Химиндустрия», ввод № 1), д. 2Г; «Кстовская школа-интернат» (ул. Зеленая д. 4, ввод № 1), ФНС-1 насос № 2 (ввод № 1); А ул. Зеленая д. 2 (ООО «Химиндустрия»); магазин «Народный» (ул. Зеленая д. 1); «Кстовская школа-интернат» (ул. Зеленая д. 4, ввод № 2); котельная школы-интернат; ФНС-1 насос № 2 (ввод № 2); Светофоры (1. перекресток ул. Магистральная – ул. Зеленая; 2. Пешеходный переход через трассу М- 7 «Волга» от Автостанции к пос. Приволжский); ГСК «Дубки»; кафе «Ветерок» (ул. Зеленая д. 2В). втостанция; здание «ТНС-Энерго»; ТП-1183: г. Кстово: Поликлиника ООО «Медис» (ул. Чванова д. 6); пл. Ленина д. 4 (Администрация правое крыло, Подвал, Столовая, Гаражи); МБОУ Д/С №24 «Полянка» ТП-1105: г. Кстово: ул. 40 лет Октября д. 1, 3; ул. Чванова д. 2, 6, 8, 10; ТК-12, ТП-42А; Светофор (перекресток ул. 40 лет Октября – ул. Чванова); Административное здание пл. Ленина д. 4 (ВРУ-1, ВРУ-2). ТП-1104: г. Кстово:	26.05.2025 16-45	26.05.2025 17-45	Повреждение на ПС "Западная" II СШ-35/6	ПС"Западная" ПСШ 35/6 ф.615,ф.623,ф.62 5,ф.627,ф.626,ф. 628	1ч00мин	*

ул. Театральная д. 23, 25, 27, 29 ТП-1103: г. Кстово: ИП Козюкова магазин «Кстовские дворики» (ул. Магистральная д. 18); ИП Медведева магазин «Мир цветов» (ул. Магистральная д. 18); Нежилые помещения ул. Магистральная д. 16 («Совкомбанк»); Нежилые помещения ул. Магистральная д. 14. ТП-1101: г. Кстово: ул. Магистральная д. 2, 4, 6; пер. Советский д. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6; ул. Талалушкина д. 2, 2Б, 6; ул. Зелёная д. 1, 3, 5, 7; ГСК «Сигнал-2»; ФНС-1 (Насос №1, №3); МБДОУ «Детский сад № 9 «Рябинушка» (ул. Талалушкина д. 4); Мед. центр «Здоровье» (ул. Талалушкина д. 2А); Нежилое помещение пер. Советский д. 6; Военкомат. ТП-1117: г. Кстово: пл. Мира д. 1, 3, 5, 7; пер. Энергетиков д. 2, 6, 8, 15; ул. Театральная д. 10; ул. 40 лет Октября д. 9; нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 9; нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 9А; Отделение Сбербанка №4345 (пл. Мира д. 3); ТК-8 (ПАО «Т-плюс»); Торговый павильон «Пассаж»; нежилые помещения пл. Мира д. 5. ТП-1158(2): Светофорный объект (пешеходный переход в районе дома						
--	--	--	--	--	--	--

	18, по улице Зелёная); ул. Зелёная д. 16, д. 18; 4 микрорайон дома 1А, 1Б; ЦТП-14 (ввод № 2). ТП-1159(2): г. Кстово: ул. Кстовская д. 21 (ввод № 2), ул. Кстовская д. 23 (ввод № 1), ул. Кстовская д. 15 (ввод № 2). ТП-1136(2): г. Кстово: сады «Лесное»; сады «Долина»; ООО «Террекон» ТП-1166(2): г. Кстово: ул. Зеленая д. 20 (ввод №2 5 эт., ввод №2 7 эт., ввод №2 9 эт., Гостиница ввод №2), ул. Зеленая д. 22 (ввод №2 5 эт., ввод №2 7 эт., ввод №2 9 эт.); пристрой к д. 20 ул. Зеленая кафе «Семейное» ввод №2						
6	г. Кстово: ул. Береговая д. 4А, 4Б, 10, 10А, 17, 18; ул. Октябрьская д. 2, 4, 4В, 5, 6; ГСК «Сирень»; стройплощадка ООО «ВолгаСтройгрупп»; ул. Береговая д. 20; ул. Маяковского д. 44	29.05.2025 12-00	29.05.2025 16-58	Повреждение оборудования ПС "Кстовская" РУ- 0,4кВ. Сгорели три ТТ на вводе с Т-3	ПС "Кстовская" РУ-0,4кВ	1ч00мин	*
7	ТП-101А д. Афонино: ул. Вишневая д. 315, 316, 317; ул.Яблонева д. 33, 313А; д. 11, 322, 323, 323А/1, 323А/2, 323А/3, 323А/4, 324, 324А, 324Б, 325, 339/1, 339/2, 339/3, 340; ул.Южная д. 40, 41, 43, 45, 326, 327, 328, 329, 330, 331А, 333, 337; ул. Западная д. 59, 357, 358, 359, 360,	30.05.2025 19-00	30.05.2025 22-11	На ПС " Афонинская" аварийное отключение 2 СШ- 10 кВ.	ПС " Афонинская" 2 СШ- 10 кВ	3ч11мин	*

360А, 374, 375, 377, 379, 380, 384, 387, 386, 388, 390, 391; ул. Северная д. 70, 350А, 351, 354, 356, 361, 363, 365; ул. Восточная д. 344, 345, 346, 347А, 392, 393, 396, 397, 398, 399.							
--	--	--	--	--	--	--	--

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.