

Сводная информация

За Май месяц 2026 года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ТП-1486А 1 СШ-0,4 кВ:</b> г. Богородск: МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 9» (3 микрорайон д. 15А, резерв); 3 микрорайон д. 15, 16; ул. Туркова д. 1, 2, 3, 3А; МБОУ «Школа №1» (3 микрорайон д. 4А, резерв); КНС (ул. Туркова д. 3); магазин «Фикспрайс»	01.05.2026 20-44	01.05.2026 21-14	ТП-1486А РУ-0,4 кВ на руб. ф.9 сгорела губка фазы "В" и ПН-250А	ТП-1486А 1 СШ-0,4 кВ	0ч30мин	Вывод 1СШ 0,4 кВ в ремонт для замены губки
2	<b>ТП-3214А: р.п. Вача:</b> Реабилитационный центр Вача (СРЦ) «Аист» (ул. Больничная д.41А); ул. Больничная д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; КНС ООО «КомСервис» (ул. Октябрьская); <b>ТП-3215А: р.п. Вача:</b> ул. Полевая д. 4, 4А, 6, 6А; ул. Больничная д. 47, 47А, 49, 51, 53; Ветлечебница, Ветлаборатория; Гаражи; <b>ТП-3216А, ТП-3217А:</b> <b>с. Казаково, Вачского района:</b> Детский сад № 6 «Золотой ключик» (ул. Новая Линия д. 37); ул. Новая Линия д. 40, 41, 42, 42А	01.05.2026 22-01	01.05.2026 22-22	Аварийное отключение	Л-606 ПС "Вача"	0ч21мин	*

	(МКД), Бани, гаражи, Водокачка ООО «КомСервис», ул.Новая Линия д. 43 (частн.дом), Мастерская ИП Кузнецов Геннадий Викторович, ул.Полевая д. 1 - 21 (частный сектор), ул. Полевая д. 29 (МКД), ул. Спортивная д. 1 – 8 (частный сектор). <b>ТП-3218А: с. Звягино:</b> Газовая котельная (ул. Молодежная)						
3	<b>ТП-4466:</b> <b>Арзамаский р-он, р.п. Выездное:</b> мкр. Спортивный д. 35, 36, 37, 38, 41	03.05.2026 18-00	04.05.2026 01-00	Аварийное отключение	Л-1008 ПС "Выездное"	07ч00мин	*
4	<b>ТП-1195 (1): г. Кстово:</b> ул. Островского д. 7, д. 7А (ввод № 1), д. 13 (ввод № 1); МАДОУ д/с № 33 «Золотая рыбка» (ул. Островского д. 5А новый корпус (ввод № 1)); <b>ТП-1204 (1): г. Кстово:</b> ул. Островского д. 1 (ввод № 1), д. 3, д. 5 (ввод № 1); пристрой ул. Островского д. 1 (ввод № 1); пристрой ул. Островского д. 5 (ввод № 1).	05.05.2026 11-05	05.05.2026 11-22	Аварийное отключение	ВЛ-110 кВ "Кудьма - Рубин 1" (РП-26 1 СШ-6 кВ)	0ч17мин	*
5	<b>г. Нижний Новгород:</b> <b>ТП-2270:</b> ул. Самочкина, 5,5А,7, ул. Кировская, д.4,8,8А,16, ул. Премудрова, д.7/1 <b>ТП-2278:</b> ул. Премудрова, д.7,7А,9 <b>ТП-2839:</b> ул. Премудрова, д.8,8/1,10/1	08.05.2026 07-45	08.05.2026 09-45	Аварийное отключение Ф-244 РП-24. На повреждении КЛ-6кВ ТП-2278-ТП-2839.	КЛ-6 кВ: ТП-2278-/-ТП-2839	2ч00мин	Перевод питания ТП-2839 от ТП-2446
6	<b>г. Нижний Новгород:</b> <b>ТП-80 СШ-1:</b> ул. Минина, д.29,31Б, ул. Большая Печерская, д.32	07.05.2026 22-15	08.05.2026 00-55	Аварийное отключение в смежной электрической сети «Электрон и К» (РП 59 СШ)	РП-59 Ф-593	2ч40мин	*

7	<b>ТП-551: Воскресенский район, пос. Северный:</b> ул. Железнодорожная д. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 19; ул. Школьная д. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Короленко д. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 15; пер. Школьный д. 1, 3, 5, 7; ул. Лесная д. 1, 11; пер. Лесной д. 1, 2, 3, 4, 5, 7; ФАП (ул. Железнодорожная д.12); ул. Почтовая д. 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21; ул. Молодежная д. 3, 4, 7, 8, 11; Скважина; Вышка связи; магазин (ул. Почтовая д. 9).	10.05.2026 20-27	10.05.2026 21-00	Аварийное отключение ВЛ-1005 ПС "Воздвиженская" для отыскания "земли" в сети	Л-1005 ПС "Воздвиженская"	0ч33мин	*
8	<b>г. Сергач:</b> ул. Есенина д. 7/1, 7/2, 9, 10, Баня, Гаражи	11.05.2026 12-56	11.05.2026 16-21	повреждение проходного изолятора Ф-С и опорного изолятора Ф-В РУ-10 кВ	ТП-114	3ч25мин	В ТП-114 РУ-10 кВ заменены изоляторы
9	<b>ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4:</b> к.п. Сан- Сити	12.05.2026 17-33	12.05.2026 23-21	Аварийное отключение	Л-1012 ПС "Буревестник"	5ч25мин	Перевод на резервную КЛ ф.1012
10	<b>г. Нижний Новгород</b> ул. Родионова, д. 178	12.05.2026 19-07	12.05.2026 23-30	Аварийное отключение: КЛ-6кВ в сети "Нагорного" РЭС	ТП-968 1СШ	4ч23мин	*
11	<b>РП-51:</b> <b>г. Нижний Новгород:</b> пр. Молодёжный, д.31,31/1,31/2,31/3,31/4,31/5,33,35,КНС ул. Янки Купалы, д. 22,24,26,26/1, 28,28/1,32,34,36,38,40,42,44,КНС ул. Спутника, д.26,28,30,32,34,36,38,40,42,КНС	13.05.2026 10-25	13.05.2026 12-14	Аварийное отключение Ф-12209 ЦРП-2 от МТЗ. Повреждение КЛ-10кВ Ф-12209 (нитка2).	ЦРП-12 Ф-12209	1ч49мин	Перевод питания потребителей через СВВ в РП-51

12	<p><b>ТП-1177: г. Кстово:</b> ул. Береговая д. 2А; Гаражи; дачные домики; ГРП; Громкоговорители (ГО и ЧС), МАДОУ детский сад № 7 «Полянка» (корпус № 2, полностью, ул. Береговая д. 2А); Котельная (ул. Береговая, ввод №1, ввод № 2); ул. Береговая д. 11А (ввод № 1, ввод № 2); ул. Береговая д. 5, 6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 15; ул. Октябрьская д. 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 9/1, 9/2, 9А; почта; Аптека; парикмахерская; ФЛ Малышев О.Г. (Автосервис за Д/С № 5); Киоск ООО «Экосервис» (ул. Береговая, у д. 13); магазин «Авокадо», ларек ИП Благов;</p> <p><b>ТП-991 2СШ: г. Кстово:</b> 6 микрорайон ЖК «Ватсон»: д. 34 (ввод № 2), 34А (ввод № 2), 35 (ввод № 2), 35А (ввод № 2), 36 (ввод № 2), 36А (ввод № 2), 37 (ввод № 2), 37А (ввод № 2), 38 (ввод № 2), 38А (ввод № 2), 38Б (ввод № 2), 38В (ввод № 2); КНС (ввод № 2);</p> <p><b>ТП-1161 2СШ:</b> Котельная (ввод № 1, ввод № 2); пер. Коллективный д. 4;</p> <p><b>ТП-1361:</b> Котельная пос. Приволжский;</p> <p><b>ТП-2007:</b> Автомойка ИП Багдасарян;</p> <p><b>ТП-2001 2СШ:</b> Новая Детская поликлиника кабинет МРТ (ввод № 2); Новая Детская поликлиника ВРУ-1 (ввод № 2); Новая Детская поликлиника ВРУ-2 (ввод № 2)</p>	15.05.2026 12-22	15.05.2026 15-10	Аварийное отключение	ПС Кстовкая	2ч48мин	*
13	<p><b>ТП-1951: Богородский р-он, д. Гремячки:</b> ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 23а, 24, 28, 37а, 41а, 43а;</p>	18.05.2026 14-14	18.05.2026 14-45	Аварийное отключение	Л-1007 ПС "Куликово"	0ч31мин	*

	<b>ТП-1700, ТП-1707, ТП-1842:</b> <b>Богородский р-он:</b> ЖК «Усадьба Каменки»						
14	<b>РП-7 Ф-605 СШ-2</b> <b>РП-8 Ф-611 СШ-2</b> <b>РП-11 Ф-68 от РП-8 СШ-2:</b> <b>потребители АО «ЭСК»</b>	19.05.2026 11-50	19.05.2026 13-26	Аварийное отключение СШ-1 на ПС Водозабор	ПС Водозабор 1 СШ-6кВ	1ч36мин	*
15	<b>г. Нижний Новгород:</b> <b>ТП-80 СШ-1:</b> ул. Минина, д.29,31Б, ул. Большая Печерская, д.32	21.05.2026 12-44	21.05.2026 13-40	Аварийное отключение в смежной электрической сети.	РП-59 Ф-593	0ч56мин	После высоковольтных испытаний ВКЛ в РП-59 Ф-539 введено в работу
16	<b>г. Нижний Новгород:</b> пр. Молодёжный, д.31,31/1,31/2,31/3,31/4,31/5,33,35,КНС ул. Янки Купалы, д. 22,24,26,26/1, 28,28/1,32,34,36,38,40,42,44,КНС ул. Спутника, д.26,28,30,32,34,36,38,40,42,КНС	22.05.2026 12-50	22.05.2026 15-50	Аварийное отключение Ф-12102 от МТЗ на повреждении 1)КЛ-10кВ РП-51 Ф-1751-/-ТП-585 2СШ, 2)КЛ-10кВ РП-51 Ф-- 2351-/-ТП-587 2СШ,	КЛ 10кВ РП 51 1СШ - ТП 587 2СШ	3ч00мин	после высоковольтных испытаний ВКЛ Ф-12209(н1,2) Ф-12102(н1,2)
17	<b>РТП-15 1 СШ-6 кВ:</b> АО «АПЗ» (ТП- 4/1)	24.05.2026 12-30	24.05.2026 14-56	Повреждение КЛ-10кВ	ПС «Заводская» в стор. ТП-35/1 – РТП-15	2ч26мин	*
18	<b>г. Кстово:</b> 2 микрорайон д. 23А, д. 28 (ЩС-2), д. 29 (ввод № 2), д. 32, д. 33; ЦТП № 8; Детский сад № 29; ФЛ Коробкова Т.И. (магазин «Теремок, 2 м-н д. 25А); Наркологический диспансер (2 м-н д. 23А); Торговый павильон (2 м-он д. 35)	24.05.2026 15-44	24.05.2026 16-28	Повреждение КЛ- 0,4кВ от ТП-1151 фид.6 к ЦТП-8, повредили Теплосети при раскопках. Отключилась 2СШ- 0,4кВ от АВ ввода к Т-2	КЛ-0,4кВ от ТП-1151 фид.6 к ЦТП-8	0ч44мин	Отключили поврежденную КЛ-0,4 кВ, включили 2 СШ- 0,4 кВ в работу

19	<b>РП-12 СШ-2:</b> потребители АО «ЭСК»	24.05.2026 02-40	24.05.2026 03-00	Аварийное отключение: ПС Спутник Ф-620 от МТЗ. На повреждении КЛ-6кВ Ф-620 РП-12	ПС Спутник Ф-620	0ч20мин	Перевод питания в РП-12 через СВВ
20	<b>ТП-1214: г. Кстово:</b> ул. Магистральная д. 24, 26; ул. Полевая д. 7; СНТ «Дружба»; ул. Берёзовая 1Б Автосервис	26.05.2026 12-16	26.05.2026 13-39	Аварийное отключение	Л-610 ПС Восточная	1ч23мин	*
21	<b>ТП-446, ТП-359, ТП-2946:</b> <b>Арзамаский р-он, д. Рождественский Майдан:</b> АЗС «Опти»; ФЛ Гусев	26.05.2026 12-29	26.05.2026 13-14	Аварийное отключение	Л-1005 ПС "Чернуха"	0ч45мин	*
22	<b>г. Нижний Новгород:</b> <b>ТП-2155:</b> ул. Снежная, д.4,4А <b>ТП-2758:</b> ул. Снежная, д.3,5,7, ул. Премудрова, д.17,18А,19,21,23,25,27,31А <b>ТП-2828:</b> ул. Снежная, д.13,15,17,17А, ул. Самочкина, д.15,17,18,19,20,21,22,22А,24,26А <b>ТП-2821:</b> ул. Дружбы, д.29А, ул. Премудрова, 31,33, ул. Самочкина, д.23,25,26А,28,28А <b>ТП-2979:</b> ул. Самочкина, д.29/2, пр. Ленина, д.31/2 <b>ТП-2072:</b> ул. Энтузиастов, д.6,8 <b>ТП-2982:</b> ул. Дружбы, д.50	30.05.2026 03-45	30.05.2026 04-30	ГПП Красная Этна ОТКЛ Ф-16 с А.О. На повреждении данная КЛ-6кВ к РП-53 СШ-2.	ГПП Красная Этна Ф-16	0ч45мин	РП-53 запитали через СМВ
23	<b>ТП-2001 1СШ: г. Кстово:</b> 6 микрорайон здание Новой Детской поликлиники <b>ТП-1160: г. Кстово:</b> ул. Профсоюзная д. 1 – 31, д. 10А, 10Б, 12, 12А, 12Б; ул. Волжская д. 1 – 32; ул. Народная д. 2 – 32; Детский сад № 25 (корпус № 2, ул. Пионерская д. 11);	31.05.2026 07-58	31.05.2026 09-12	повреждение КЛ-6кВ ф.614 ПС Западная к ТП-1171 2 СШ	Л-614 ПС "Западная"	1ч14мин	ТП-1171 2 СШ и 1165 2 СШ запитаны по ф.603 ПС "ДОЗ- 2"

<p>пер. Энтузиастов д. 1 – 20; пер. Коллективный д. 1, 3, 4, 5, 7, 9; пер. Северный д. 2, 4, 6, 8; ул. Пионерская д. 1, 3, 5, 7;</p> <p><b>ТП-1161 1СШ: г. Кстово, пос. Приволжский:</b> пер. Коллективный д. 4; Котельная (ввод № 1, ввод № 2); ГСК «Звездочка» (пер. Северный)</p> <p><b>991 1СШ:</b> г. Кстово: 6 микрорайон д. 36 (ввод № 1); 6 микрорайон д. 36А (ввод № 1); 6 микрорайон д. 35 (ввод № 1); 6 микрорайон д. 35А (ввод № 1); 6 микрорайон д. 34 (ввод № 1); 6 микрорайон д. 34А (ввод № 1); 6 микрорайон д. 37 (ввод № 1); 6 микрорайон д. 37А (ввод № 1); КНС (ввод № 1); 6 микрорайон д. 38 (ввод № 1); 6 микрорайон д. 38А (ввод № 1); 6 микрорайон д. 38Б (ввод № 1); 6 микрорайон д. 38В (ввод № 1).</p> <p><b>ТП-2007:</b> Автомойка ИП Багдасарян</p> <p><b>ТП-1178:</b> ООО «Ромеко»;</p> <p><b>ТП-450 (Аб.);</b></p> <p><b>ТП-1171 2СШ:</b> ООО «Земледелец»; ул. 1 Мая д. 117; «МАХ+» (НЗМИ, ул. 1 Мая); ИП Мокрышев; ЗАО НСС; ЗАО «ФОРЭСТ» (ул. 1 Мая д.115);</p> <p><b>ТП-1174: г. Кстово:</b> ЗАО «НижегородМебель»; ООО «Мебель плюс»; ул. Свердлова д. 1А; ФЛ Захаров (ул. Свердлова, 2А), ул. Магистральная д. 23а, Роньжин Е.С. (ул. Магистральная д. 23а, Автосервис), ул. Магистральная д. 23, УО, ЧП Колодников, ФНС-4</p>						
--	--	--	--	--	--	--

24	<b>ТП-133А (407): потребители АО «ЭСК»</b>	31.05.2026 07-30	31.05.2026 10-40	ОТКЛ усл 1514 ЭСК МТЗ. Дуговое повреждение ТП-407(133А).	Реклоузер УСЛ 1514	3ч10мин	Выполнили ревизию. Испытали. Усл 1514 вкл в работу
25	<b>ТП-323: р.п. Ковернино:</b> ул. Заречная д. 1А, 1В, 2Б, 2В, 3, 3А, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 15, 20, 20А, 20Б; пер. Заречный д. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2; ул. Заводская д. 17, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3; пер. Рабочий д. 24; ИП Авдалян (гараж ул. Заводская д. 17); ИП Пересьпина. <b>ТП-324: р.п. Ковернино:</b> ЧП Гаранин (пилорама ул. Заречная д. 20Б); Нежилое здание ул. Заводская д. 17 (бывш. ОАО «Северный шелк»)). <b>ТП-533: р.п. Ковернино,</b> ул. Мира д. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 10; ул. Рыбная д. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 71/2, 72; ул. Комсомольская д. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 10/1,10/2	31.05.2026 14-30	31.05.2026 17-36	Аварийное отключение	Л-1037 ПС Ковернинская	3ч06мин	выполнили осмотр линии и опиловку, осмотрели ТП- 533,323,324 без замечаний. КВЛ- 1037 включили в работу, без замечаний

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Главный инженер АО «ВВЭК»



Коньков ДЮ.