

Сводная информация

За Март месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п/п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Нижегородская обл. п. Шаранга:</b> Котельная	06.03.19 2:15	06.03.19 6:32	Схлест проводов ВЛ-0,4кВ (зона ВВЭК)	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10 ф.1 на Котельную	4ч 28мин	Устранение схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ, замена ПН 4 шт.
2	<b>Нижегородская обл., г. Кстово:</b> пер. Гайдара д. 3	09.03.19 11:25	09.03.19 15:20	Щите учета-0,4 кВ откл. АВ-0,4 кВ из-за схода льдины с крыши дома (зона отв. ВВЭК)	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1102 ф.11: на опоре у д. 3 в Щите учета-0,4 кВ откл. АВ-0,4 кВ	3 ч 55 мин	Ревизия АВ 0,4 кВ
3	<b>Нижегородская обл., г. Кстово:</b> ул. Чванова д.13	11.03.19 21:30	12.03.19 10:30	Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ (зона отв. ВВЭК)	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1322 ф.5: на опоре у д.13 ул. Чванова оборван СИП	13ч 00 мин	Перетяжка проводов ВЛ 0,4 кВ
4	<b>Нижегородская обл., г. Кстово:</b> ул. 40 лет Октября д. 4А, пер. Спортивный д. 1, 3, 5, ул. Магистральная д.18А, ул. 40 лет Октября д. 8, кинотеатр «Русь», ул. 40 лет Октября д. 6 <sup>з</sup>	18.03.19 19:20	18.03.19 19:58	Повреждение в ячейке уличного освещения в РУ-0,4 кВ (зона отв. Админ. Кстов. Р-на)	РУ-0,4 кВ ТП-1182	40 мин.	ТП-1182 РУ-0,4 кВ ревизия вводного автомата. Заменена ПН (8 шт.)
5	<b>Нижегородская обл., г. Ботродск:</b> пер. Чернышевского д. 8, 10, 12, 14,	19.03.19 14:30	19.03.19 16:21	В РУ-0,4 кВ сгорел 1 ПН на	РУ-0,4 кВ ТП-1448А	1час 51 мин	Замена ПН 1 шт.

	16, 18, 20, 33, 35 ул. Чернышевского д. 40; ЧП Эулин.			руб-ке ввода от Т-2 (зона отв. ВВЭК)			Устранение повреждения КЛ 10 кВ, монтаж концевой и соединительной муфта
6	<b>Нижегородская обл., г. Сергач:</b> ул. Максима Горького д. 21; Детский сад № 16 «Жемчужинка» (ул. Ленинская д. 45); ул. Ленинская д. 40, 42; ул. Жукова д. 24, 25; ИП Калинин (ул. Советская д. 39); ИП Рыбков (ул. Советская д. 39а); ИП Часовников (ул. Советская д. 37);	20.03.19 22:00	21.03.19 01:09	Повреждение КЛ-10 кВ отп. ВЛ- 1003 ПС «Сергач» от отп. № 4 к ТП-73 (зона отв. ВВЭК)	ТП-73, 75, 85	3 часа 09 мин	
7	<b>Нижегородская область, г. Богородск</b> Детский сад № 19 «Теремок», ул. Пушкина д.2-20, Чернышевского д.2; Октябрьская д.2,4а; Сакко д.19. пер. Карла Маркса д. 6, 6а. Швейная фабрика «Восход»	21.03.19 16:50	21.03.19 18:30	Повреждение кабельной линии ТП-1466А – ТП- 1414А (зона отв. ВВЭК)	КЛ-6 кВ ТП- 1414А - ТП- 1466А	1 ч 40 мин	Устранение повреждения КЛ 10 кВ, монтаж концевой и соединительной муфт
8	<b>Нижегородская область, Кстовский район, с. Работки:</b> ул. Ленина д. 200 А; ул. Строителя; ул. Заготзерно; ул. Северная; ул. Березовая, ул. Светлая	30.03.19 19:20	30.03.19 19:52	На ПС «Работки» отключилась ВЛ-1022 от МТЗ, причина не установлена (зона отв. ПАО МРСК)	ТП-560, 565, 620	32 мин	
9	<b>Нижегородская обл. Богородский р-он, пос. Окский</b> ул. Дорожная, Полевая, Садовая, Нагорная, Строительная, Комсомольская, Ветеранов. КНС	31.03.19 07:40	31.03.19 17:07	Повреждение на ВЛ-10 кВ РП-15А ф.151 отпайка к ТП-1854А (зона отв. Абонент.)	ТП-1852А, ТП-1855А.	9ч 45 мин	

Главный инженер АО «ВВЭК»

 Д.Э. Юнусов