

Сводная информация

За Март месяц 2020 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Нижегородский область, Богородский район, поселок Окский: Улица Клубная / улица Советская / улица Новожилова / улица Дорожная.	02.03.20 20 13-39	02.03.2020 19-52	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	КВЛ 10 кВ ф. 151 РП-15А	6,22
2	Нижегородская область, Кстовский район, деревня Афонино: Улицы: Парковая д.№ 1а,24,25,26; Магистральная д. № 63,73,73а; Зелёная д.№ 27-36; Садовая д.№ 1,6,7,9,10,11; Школьная д. № 46-58; м-н Магнит.	13.03.20 20 23-45	14.03.2020 09-30	повреждение КВЛ 6 кВ ПС «Федяково» фидер 608,	КВЛ 6 кВ: ПС «Федяково» фидер 608, ТП-865	9,75
3	Нижегородская область, Богородский район, город Богородск: <ul style="list-style-type: none"> • Улица Чигина, дома 1, 4, 6. • Улица Добролюбова, дома 1, 1 «б», 1 «в», 2 «б». • Улица Котельникова, 36 «б». • Склады, гаражи ОАО «ЖКХ». • Материальный склад Баринаова В. С. и Хохлина Д. Б. 	19.03.20 20 19-05	19.03.2020 20-33	ТП 1159 «А» Т-1: воздействие животных	ТП 1159 «А» (все ЛЭП 0,38 кВ ТП)	1,47
4	Нижегородская обл., Пильненский район, село Красная Горка : котельная, школа.	25.03.20 21:32	25.03.20 23:59	ТП 1459 воздействие животных	ТП 1459 отходящие ВЛ 0,38 кВ	2,45

Заместитель главного инженера



Д.Э. Юнусов