

## Сводная информация

За МАРТ месяц 2024 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>ТП-1109А: г. Богородск, тер. СХТ:</b> ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 <b>ТП-1131А: Богородский р-н, д. Березовка:</b> ул. Садовая д. 1-21, 5-26; ул. Школьная д. 1, 3, 5, 6, 8; пер. Школьный д. 3, 10; ул. Комсомольская д.18, 18А, 18/1, 34, 41, 43, 45, 47; МБОУ «Березовская школа» (ул. Школьная д. 1а)	14.03.2024 13-30	14.03.2024 14-41	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Аварийное отключение ВЛ-605 ПС Богородская	1ч11мин	*

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.