Сводная информация

За Март месяц **2025** года ***об аварийных (внеплановых) отключениях*** электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»,** обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**ТП-1157А:** **г. Богородск:** ул. Огарева д. 2, 2А, 4, 4А; ул. Котельникова д. 74; ул. Минина д. 2 **ТП-1159А: г. Богородск:** пер. Чигина д. 1, 4, 6; ул. Добролюбова д. 1Б; ул. Котельникова д. 36Б; ОАО «ЖКХ» (база, гараж, склад Добролюбова,1), здание материального склада Баринова В.С., Хохлина Д.Б. Добролюбова,2А; гаражи пер.Чигина. **ТП-1480А:** **г. Богородск:** ул. Котельникова д. 31, 31А, 33, 35, 35А, 64, 68, 68А, 70, 72, 78; пер. Маяковского д. 11, 11А, 13, 15, 15А; ул. Огарева д. 4Б, 6А, 6Б, 8А, 10, 12, 14, 16А; ул. Минина д. 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5А. маг. «Магнит»	01.03.2025 14-33	01.03.2025 16-00	Аварийное отключение Л-614 ПС Богородская.	Л-614 ПС Богородская.	1ч27мин	*
2	**Нижний Новгород:** **ТП-2271:** ул.Порт-Артурская	05.03.2025 22-20	05.03.2025 22-30	ПС-1 Красная Этна	ПС 1 Красная Этна	0ч10мин	Перевод питания

	д.1А,9Б,9к1,11,12А,12В **ТП-10:** ул.Днепропетровская д.1,2,3,4,5,6,7, ул. Волочильная д.2, 2Б, 4, 10, 12 **ТП-6:** ул.Волочильная д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 8, 8А, 6, 13А,20, ул.Гвоздильная д.2, 4, 8, 12А **ТП-2190:** ул.Минская д. 2, ул.Дружбы д. 16, 18 **ТП-2977:** ул.Гвоздильная д.1,3,5,6,7,8,10,11А,13А,12,12А,14,16, ул. Дружбы д.3,5,9, ул.Донбасская д.2Б.			Ф-2 (Отслоение пласта штукатурки в связи с ветхостью здания ПС-1)	Ф-2		
3	**Нижний Новгород:** **ТП-2271:** ул.Порт-Артурская д.1А,9Б,9к1,11,12А,12В **ТП-10:** ул.Днепропетровская д.1,2,3,4,5,6,7, ул. Волочильная д.2, 2Б, 4, 10, 12 **ТП-6:** ул.Волочильная д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 8, 8А, 6, 13А,20, ул.Гвоздильная д.2, 4, 8, 12А **ТП-2190:** ул.Минская д. 2, ул.Дружбы д. 16, 18 **ТП-2977:** ул.Гвоздильная д.1,3,5,6,7,8,10,11А,13А,12,12А,14,16, ул. Дружбы д.3,5,9, ул.Донбасская д.2Б.	11.03.2025 16-10	11.03.2025 17-20	РП 5 Красная Этна к ПС-1 Красная Этна Ф-2 (Повреждение КЛ-6кВ в сетях ГПП Этна)	РП-5 Красная Этна	1ч10мин	Перевод питания
4	**ТП-2002, ТП-2004, ТП-2005**	11.03.2025 04-52	11.03.2025 08-25	животное в яч.ТСН-1	РП-7 1 СШ-10 кВ	1ч10мин	Проведен внеплановый ремонт и в/в испытания в РП-7, проверка каб. хозяйства для определения места проникновения животного и

							ликвидации такой возможности в дальнейшем
5	**ТП-1305А:** **г. Богородск:** ул. Кольцова д. 1, 3, 5, д. 2 – 44 (четная сторона); ул. Комсомольская д. 18 (МКД); **ТП-1309А:** **Богородский район, д. Савелово:** ул. Пруды д. 20А – 38, д. 2 – 20Б, д. 18, 11 – 43; ул. Садовая д. 1 – 11; ул. Новая д. 14, 21	14.03.2025 21-15	14.03.2025 22-34	На ПС Кожевенная аварийное отключение Л-602	Л-602 ПС Кожевенная	1ч19мин	*
6	**ТП-708, ТП-709:** **Воротынский район, пос. Кузьмияр:** ул. Центральная д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; магазин «Исток», контора ООО «Кузьмиярское», магазин «Протон-У», магазин ИП Любимцева, Детский сад «Аленушка» (ул. Центральная д. 14), ул. Заозерная д. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 66; ул. Лесная д. 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16; ул. Школьная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13; пилорама (ИП Китаев Е.К) ДК, ЛПХС, НСС; Каменская администрация, ул. Школьная д. 4, 15, 16, 17, АТС.	31.03.2025 09-02	31.03.2025 16-45	Повреждение концевой муфты в яч. Л-1005 ПС "Кузьмияр"	Л-1005 ПС Кузьмияр	7ч43мин	Переключили на резервную КЛ-10 кВ.

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК» Юнусов Д.Э.