


Сводная информация

За Ноябрь месяц 2019 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кстовский р-он, с. Запрудное: у. Сиреневая ул. Рябиновая ул. Полевая ул. Садовая	03.11.19 17:58	04.11.19 12:00	Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ, сторец руб-к РПС-250 в ТП-14 (РЭС)	ВЛ 0,4 кВ от ТП-14 гр. ул. Рябиновая, Сиреневая, Полевая, Садовая	18,03	В ТП-14 РУ-0,4 кВ заменен руб-к РПС-250; устранено 2 схлеста проводов.
2	Кстовский район, промзона на территории ПС ГАСТ: <ul style="list-style-type: none"> • ООО «САФ», • ИП Французов, • ООО «Новые промышленные технологии, • ООО «Нижеторгодкардансервис»	10.11.19 17-38	10.11.19 23-45	На повреждении КЛ-10 кВ: ПС ГАСТ-2 ЛЭП 1018 – ТП 2 Ц.	ПС "ГАСТ-2" ЛЭП 10/18	6,12	Потребители от ТП 2 переведены на резервный источник питания.
3	Нижетородская область, Воскресенский район, поселок Калининка: <ul style="list-style-type: none"> • улица Октябрьская 	17.11.19 16-59	17.11.19 21-56	ВЛИ-0,38 кВ: ТП 1359 фидер 1 пролёты опор № 19 - № 20 оторвел пролет магистрального провода СИП 4*70 на опоре № 20.	ВЛ 0,38 кВ ТП 1359 фидер 1	4,95	Аварийно восстановительные работы на ВЛИ-0,38 кВ: ТП 1359 фидер 1.

Заместитель главного инженера



Юнусов Д.Э.