

Сводная информация

За **НОЯБРЬ** месяц **2022** года об аварийных (внеплановые) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сосновский район, д. Настино ул. Центральная д. 1 – 24А ул. Артельная д. 10 ул. Центральная д. 25 – 55 ул. Артельная д. 1, 2, 3, 4В, 6, 7	01.11.2022 15-40	01.11.2022 16-42	Птица перекрыла проходной изолятор 6 кВ.	ТП-4138А	1 ч 02 мин	Повреждение проходного изолятора в ТП - замена
2	г. Кстово , ул. Сутырина д. 4, 6; ул. Комсомольская д. 3, 5, 9; ул. Чванова д. 26, 28, 30А, 32А, 32Б.	14.11.2022 9-35	14.11.2022 10-08	Падение ветки дерева на провода, ВЛ-0,4	ВЛ-0,4 ТП-1319	0 ч 33 мин	аварийное отключение для снятия ветки дерева
3	Богородский р-он , пос. Сан-Сити д. Шумилово)	13.11.2022 10-42	13.11.2022 16-55	При порывах ветра попадание постороннего предмета на ВЛ	Л-1012 ПС Буревестник	6 ч 13 мин	Осмотр, Снятие постороннего предмета
4	г. Богородск , 2 мкр-он, 6, 5, 4б, 5б, 7, 7а, 5а, 1, 2, 18, 3, 4, 4а, 6бА, 8, 8Б, ул. Туркова, д. 1, 2, 3А; 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13 д. 4, 5, 6, 6А.13, 14, ул. Ленина д. 2–32, д. 1–27; ул. Туркова д. 17–27; ул. Шубина д. 1А, 3–19, 4–34; ул. Самохвалова д. 1, 2, 3; ул. Курьжова д. 1А–9; 2–10; 3 микрорайон, д. 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, МБОУ «Школа №1» 3 микрорайон д. 15, 16; ул. Туркова д. 14, 15, 16, 17;	23.11.2022 05-11	25.11.2022 12-43	Гололедно-изморозевые отложения, Повреждение в сетях МРСК	РП-14	55 ч 32 мин	Перевод питания по р/с 6 кВ на другие источники Вырубка, угрожающих деревьев в охранной зоне

5	Богородский р-он, пос. Сан-Сити д. Шумилово)	23.11.2022 10-49	25.11.2022 15-11	Воздействие неблагоприятных погодных явлений	Л-1012 ПС Буревестник	52 ч 22 мин	Осмотр, Вырубка, угрожающих деревьев в охранной зоне
---	--	---------------------	---------------------	--	--------------------------	-------------	--

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.