

Сводная информация

За Ноябрь месяц 2023 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Нижегородская обл., г. Кстово: ул. Чванова д. 7а ООО «Сфера» (ул. Чванова д. 7б ул. Нижегородская д. 2, 4А ул. Сутырина д. 10	13.11.2023 16:50	13.11.2023 21:02	ВЛ 0,4 кВ ТП 1322 Ф-2 п/опор № 4 - 7 обрыв провода упавшим деревом	ВЛ 0,4 кВ ТП 1322 Ф-2	4ч12мин	Восстановлен обрыв провода
2	Нижегородская обл., Богородский район, деревня Кожевненное, ТСН «Владыкино»	22.11.2023 12:03	22.11.2023 15:20	Аварийное отключение уч Л-612 ПС "Кожевненная" за СП-135. Повреждение в сетях ПАО Россети	ТП-1341А, ТП-1342А	3ч17мин	*

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.