

Сводная информация

За Ноябрь месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	ТП-216 ф.3: Кстовский р-он, с. Стан-Шелокша: ул. Северная д. 1А, 2, 2А	02.11.2024 14-06	02.11.2024 16-25	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение ВЛ-602 ПС "Мокрое" (без напряжения ф.3 от ТП-216)	2ч19мин	*
2	ТП-1421: Воскресенский район, пос. Мирный: ул. Заречная д. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23 ТП-1427: Воскресенский район, д. Анненка: ул. Центральная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 32, 34; ул. Перенгская д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 20, 21; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Молодежная д. 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 22;	02.11.2024 15-48	02.11.2024 23-34	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение ВЛ-1002 ПС "Сысуево" (без напряжения ТП-1421, ТП-1427)	7ч46мин	*

	Магазин; ж/дом Игнатъева А. А.						
3	ВЛИ 0,38 кВ ТП 1748 "А": Богородский М.О., пос. им. 1 Мая: ул. Первомайская д. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 89, 93	02.11.2024 18-53	02.11.2024 21-55	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л- 1004 ПС "Куликово" (ВЛИ 0,38 кВ ТП 1748 "А" группа посёлок имени 1 Мая без напряжения)	3ч02мин	*
4	ТП-1874А: Богородский М.О., с. Доскино: Котельная № 19; МБДОУ Доскинский Д/С «Якорек»; МБОУ «Доскинская школа» (ул. Школьная д. 53); ул. Магистральная, д. 1–59; ул. Новая, д. 1–8; ул. Школьная, д. 51, 52 ТП-1875А: Богородский М.О., с. Доскино: ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 17Б, 18; Сады «Луч»; СИОЖ; Сады; Насосная станция, ООО «СТЭК»	03.11.2024 17-26	03.11.2024 20-30	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л- 1504 (ТП-1874А, ТП-1875А)	3ч04мин	*
5	ТП-1875А: Богородский М.О., с. Доскино: ул. Магистральная д. 14, 15, 16, 17, 17Б, 18; Сады «Луч»; СИОЖ; Сады; Насосная станция, ООО «СТЭК»	03.11.2024 17-26	03.11.2024 20-30	повреждение КЛ-10 кВ от оп.2 до оп.3	Л-1504 РП-15А отп. на ТП- 1875А	6ч28мин	Перевод питания на резервную КЛ-10 кВ
6	ТП-152: с. Старая Березовка: ул. Выездная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; ул. Полевая д. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 11А, 15; Артскважина ТП-192: с. Акузово: ул. Школьная д. 16, 16А, 18, 18А,	07.11.2024 20-27	07.11.2024 21-04	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1001 ПС "Ачка" (ТП-152, ТП-192)	0ч37мин	*

	24(Школа) 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Старая школа; Мед. пункт; ул. Колхозная д. 2, 12, 14; Котельная						
7	ТП-446, ТП-359, ТП-2946: Арзамасский р-он, д. Рождественский Майдан: АЗС «Опти»	07.11.2024 20-56	07.11.2024 22-50	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1005 ПС "Чернуха" (ТП-446, ТП-359, ТП-2946)	1ч54мин	*
8	ТП-152: с. Старая Березовка: ул. Выездная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; ул. Полевая д. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 11А, 15; Артскважина ТП-192: с. Акузово: ул. Школьная д. 16, 16А, 18, 18А, 24(Школа) 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Старая школа; Мед. пункт; ул. Колхозная д. 2, 12, 14; Котельная	10.11.2024 13-55	10.11.2024 15-13	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1001 ПС "Ачка" (ТП-152, ТП-192)	1ч18мин	*
9	г. Богородск: ул. Ленина д. (частный сектор с д.2 по д. 32); д. 1 – 27; АЗС «Викмос» Кафе «Самей» (ул. Ленина д. 1Б)	18.11.2024 13-36	18.11.2024 16-19	обрыв провода в п/о №21-21Б	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1482А	2ч43мин	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1482А: восстановлен обрыв
10	ТП-1611А: Богородский район, с. Хвощевка: ул. Центральная д. 79, 81, 83, 140 – 148; ул. Молодежная д. 2, 4, 6, 8, 11, 13; Котельная (АО «НОКК»); МБОУ «Хвощевская школа» (ул. Центральная д. 67); МБДОУ «Хвощевский детский сад «Солнышко» (ул. Центральная д. 138а);	20.11.2024 20-05	20.11.2024 22-53	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1005 ПС "Оранки" (ТП-1611А, ТП-1653А, ТП-1615, ТП-1627, ТП-1675А). Л-1004 "Хвощевка" была запитана по Л-1005 ПС	2ч48мин	*

	<p>Участковая больница (д.138А); почта (ул. Центральная д. 77); Клуб (ул. Центральная д. 77); ПАО «Ростелеком» (АТС, ул. Центральная д. 85); ИП Мыслякова О.А. (Магазин, ул. Центральная д. 83).</p> <p>ТП-1653А: Богородский район, д. Алексеевка ТП-1615: Богородский р-он, с. Оранки: 1А, 2А, 2Г, 4А, 5, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 12А, 14А, 16А, 24Б, 25,26А, 26Б, 27, 28А, 29, 31, 32А, 33, 35, 37, 39, 49. ТП-1627: с. Оранки: ул. Победы д. 1, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61 ТП-1675А: с. Оранки: ул. Мира д. 3 (МБОУ «Оранская НШДС»), д. 4–32; Насосная; Столовая</p>				"Оранки"		
11	<p>ТП-1648А: Богородский район, д. Сухоблюдное: ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Мира д. 1, 2, 2Б, 2В, 3; АТС «Ростелеком»</p>	21.11.2024 16-26	21.11.2024 22-59	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1008 ПС "Хвощевка" (ТП-1648А)	6ч33мин	*
12	<p>ТП-2048: с. Вад: ул. Больничная д. 1, 1А, 1Г, 2, 3, 3Г, 4, 5, 5А, 6, 7, 14; Гаражи интерната; Дом милосердия корпус 1, 2 ул. Больничная д. 18); Прачечная ЦРБ; Инфекционный корпус ЦРБ; Поликлиника ЦРБ; Газовая котельная (ввод №1, ввод № 2 ул. Больничная д. 9); Терапевтический корпус ЦРБ;</p>	22.11.2024 01-15	22.11.2024 08-44	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1001 ПС "Вадская", отгорел шлейф в п/о	1ч30мин	*

	Поликлиника ЦРБ (резерв); Пищеблок ЦРБ; Зубопротезная Поликлиника; Детский корпус ЦРБ (резерв); ТП-2053: с. Вад: ул. Луговая д. 1-44; ул. Южная д. 1 – 35; Водокачка; Водонапорная башня (питает д/сад «Солнышко»); ТП-1686: п. Санаторий Бобыльский: д. 1–13, 18; Хоз. Блок, Лаборатория, Котельная, Скважина, Хоз. Блок, Сарай, Гаражи.						
13	ТП-1474А ф.3: г. Богородск: ул. Вокзальная д. 1, 3, 5	22.11.2024 01-15	22.11.2024 08-44	на руб. ф.3 сгорел 1 ПН 160А фазы "В"	в ТП-1474А РУ-0,4 кВ ф.3	1ч51мин	на руб. ф.3 заменен 1 сгоревший ПН 160А фазы "В".
14	ТП-142: г. Сергач, п. Молодежный: д. 12, 14Б/1, 14Б/2, 14Б/3, МБОУ СОШ № 5; ТП-278: г. Сергач, п. Молодежный: д. 48А-104; ВНС №7; ТП-427 г. Сергач, п. Юбилейный: Артскважина, Гаражи; ТП-42 г. Сергач, п. Молодежный: КНС; ТП-252 г. Сергач: ПАО «Ростелеком»; ТП-102 г. Сергач, пос. Молодежный: д. 10, 14, 16	22.11.2024 16-21	22.11.2024 17-30	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1003 ПС "Строительная" при включении ТП-42 (МРСК)	1ч09мин	*
15	ТП-1698: Вадский М.О., с. Щедровка: ул. Механизаторов д. 3, 3А, 4; ул. Сутолока д. 19, 21; ул. Микрорайон д. 8 (Д/С «Колосок»), 10; Дом Культуры; ТП-2058: Вадский М.О., с. Стрелка: ул. Полевая д. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7,	22.11.2024 15-45	22.11.2024 17-16	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1007 ПС "Вадская"	1ч31мин	*

	8, 9, 10; ул. Зелёная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22; Уличное освещение; Водонапорная башня; Ритуальная компания «Вечность» (ул. Полевая д. 2)						
16	Богородский район, д. Кожевнное, Коттеджный посёлок «Владыкино»: ул. Евгеньевская д. 23; ул. Главная аллея д. 26; ул. Борисо-Глебская д. 2/5, 2/9, 5, 7, 9, 12, 15; ул. Преображенская д. 1, 2А, 2Б, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 29; ул. Воздвиженка д. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 46, 48, 50; Водонапорная башня; ГРП; Церковь; Конюшня; Ангар; Столовая	22.11.2024 23-27	23.11.2024 11-30	Т-1 на повреждении	ТП 11100А	8ч05мин	Потребители запитаны по перемычке от ТП-1341А
17	р.п. Шаранга: Дом Культуры (ул. Ленина д. 21), Администрация поселка, Налоговая №13 (ул. Ленина д. 19), Пенсионный фонд (ул. Ленина д. 29), ФГБУ «Федеральная кадастровая палата гос. регистрации, кадастра и картографии»	23.11.2024 18-09	23.11.2024 20-54	сгорели 3 ПК 10 кВ	ТП-242	02ч45мин	Заменяли 3 ПК 10 кВ
18	р.п. Шаранга: ул. Строителей д. 1, 3; База ЖКХ; Котельная №8; Скважина (ул. Производственная д. 17А); Пилорама; Скважина (ул. Строителей д. 2); Скважина Льнозавода	23.11.2024 18-36	23.11.2024 22-12	сгорел 1 ПК 10 кВ	ТП-252	03ч36мин	Заменяли 1 ПК 10 кВ
19	Богородский район, пос. Окский: ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34,	23.11.2024 22-16	24.11.2024 02-48	в отсеке ВН перекрытие, разрушены 2 ПК 10 кВ, разрушен	ТП-1855А	04ч32мин	Заменяли 1 ПК 10 кВ

	<p>34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1</p>			<p>изолятор держателя ПК</p>			
20	<p>г. Богородск: МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 9» (3 микрорайон д. 15А, резерв); 3 микрорайон д. 15, 16; ул. Туркова д. 1, 2, 3, 3А; МБОУ «Школа №1» (3 микрорайон д. 4А, резерв); КНС; ул. Туркова д. 14, 15, 16, 17; МБДОУ Д/С №1 «Петушок» (2 микрорайон д. 3А); АТС; ул. Чернышевского д. 40 (База ЖКХ); пер. Чернышевского д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Дзержинского д. 33, 35; ЧП Зудин; ул. Комсомольская, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ООО «Фирма Неотон», Железнодорожный переезд (Станция Кожевенная, 40-й километр), ул. Полевая д. 10Б Альтаир Энергосервис, м-н «Ласточка», ул. Чернышевского д. 21, 23, 25, 27, 38; пер. Чернышевского д. 2, ул. Полевая д. 37, ул. Ломоносова</p>	<p>26.11.2024 08-28</p>	<p>26.11.2024 11-25</p>	<p>Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»</p>	<p>Аварийное отключение ф-147 РП-14А</p>	<p>2ч57мин</p>	<p>*</p>

	д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; пер. Чернышевского д. 3, 3а, 5, 5а, ул. Комсомольская д. 20, Гаражи (ИП Благов Александр).						
21	Кстовский район, п.Дружный: д.2, 4, 5, 12, КНС(Ввод1), Котельная (Ввод2), МБДОУ Д/С № 49 п. Дружный, Оборонэнерго.	26.11.2024 10-54	26.11.2024 13-35	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-1004 ПС Митино	2ч41мин	*

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.