

Сводная информация

За Октябрь месяц 2019 года об аварийных отключенных электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижнегородская область, Семеновский район, р.п. Сухобезводное, ул. Стаханова, д.3	11.10.19 18:40	12.10.19 00:15	При производстве земляных работ нарушена изоляция КЛ.	КЛ-0,4кВ от ТП-222 до ВРУ-0,4кВ д.3 ул. Стаханова	5,58	КЛ-0,4кВ восстановлена

Заместитель главного инженера АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.