

Сводная информация

За Октябрь месяц 2020 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Нижегородская область, Богородский район: п. Окский , ул. Комсомольская д. 1-28, ул. Ветеранов д. 1-9, ул. Садовая, ул. Дорожная, ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Молодежная, ул. Крутая д.16, ул. Южная д. 1, дачи.	20.10.2020 12:08	20.10.2020 19:10	Повреждение СП-136	КВЛ 10 кВ ф. 151 РП-15А за СП-136	7,03

Заместитель главного инженера



Д.Э. Юнусов