

Сводная информация

За Октябрь месяц 2021 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Кстовский район, д. Афонино, ул. Парковая д. 1а, 25, 26, 60, 61, 62, 63; ул. Магистральная д. 63, 73, 73А; ул. Зеленая д. 27 – 36; ул. Садовая д. 1, 6, 7, 9, 10, 11; ул. Школьная д. 46 – 58; ул. Парковая д. 24 (МКД); Д/Сад № 43 «Солнышко» (ул. Парковая д. 62)</p> <p>п. Южный: ул. Овражная д. 189 – 200; ул. Первомайская д. 201 – 226; ул. Центральная д. 226 – 258; ул. Октябрьская д. 259 – 281; ул. Полевая д. 282 – 307 А.</p> <p>п. Ждановский: ул. Школьная, 14, 24, 22, 23, 33, 26, 57, 19, 20, 56, 25, 21.</p>	07.10.2021г. 10:52	08.10.2021г. 00:09	Авария на ПС «Федяково».	ПС 110/6 кВ "Федяково" 1 СШ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ	13,28
2	<p>Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Октябрьская д. 2, 2А, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 32; ул. Железнодорожная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19; ул. Фадеева д. 1, 3; ул. Победы д. 2.</p>	18.10.2021г. 13:20	18.10.2021г. 15:40	Аварийное отключение АВ ввода 0,4 кВ от Т-1.	ТП-1359	2,33
3	<p>г. Кстово: ул. Профсоюзная д. 1 – 31, д. 10А, 10Б, 12, 12А, 12Б; ул. Волжская д. 1 – 32; ул. Народная д. 2 – 32; Детский сад № 25 (корпус № 2); пер. Энтузиастов д. 1 – 20; пер. Коллективный д. 1, 3, 4, 5, 7, 9; пер. Северный д. 2, 4, 6, 8; ул. Пионерская д. 1, 3, 5, 7.</p>	19.10.2021г. 07:42	19.10.2021г. 09:25	Аварийное отключение АВ ввода 0,4 кВ от Т-1.	ТП-1160	1,72
4	<p>г. Кстово: ИП Мирзоев, «Исток-Т», Марина, Практика, Газовое оборудование, Нефтезаводстрой</p>	28.10.2021г. 07:28	28.10.2021г. 09:34	Аварийное отключение АВ	ТП-1169	2,1

	<p>СМУ-3 (база, офис), ИП Березин (сервис Авто АРС-НН), Бывший Нефтезаводстрой КПП-5 (растворный узел), «Кстовский привоз» (каб. линия абонента; граница в ТП), Хачатрян, Акопян (СУ-5), кафе «Утенок», ресторан «Первый класс», ДОСААФ ВДПО, гаражи Нефтегазстройналадка (НГСН), ФЛ Джабраилов М.М. А.М.К «Бегемот» (Автомойка) Автостоянка ИП Денисов (м-н «Автомиг») ООО «Лита, ООО «Геосервис» (база) Автошкола «Мастеркласс».</p>			<p>ввода 0,4 кВ от Т-1.</p>		
5	<p>Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Полевая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18; ул. Маяковского д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Ворошилова д. 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Кооперативная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38; магазин; ул. Октябрьская д. 32а; ул. Угловая д. 4, 5, 6.</p>	<p>29.10.2021г. 08:34</p>	<p>29.10.2021г. 11:55</p>	<p>Сработали 2хПН-250А ф.1 ТП-1360, после осмотра линии замечаний не обнаружено.</p>	<p>ВЛ-0,4 кВ ТП-1360 ф.1</p>	<p>3,35</p>

Заместитель главного инженера по развитию



Д.Э. Юнусов

