

## Сводная информация

За Октябрь месяц 2022 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Воскресенский район, п. Калиниха,</b> ул. Железнодорожная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Октябрьская д. 2, 2А, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 32; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19; ул. Фадеева д. 1, 3; ул. Победы д. 2; Артезианская скважина, Клуб, Почта, Метеостанция, кафе «Уют»; ООО «Юбилейное»; Магазин «Магнит» (ул. Береговая д. 20, д. 21).	03.10.2022 06-43	03.10.2022 09-22	Невыявленная причина. ТП-1359 сработал 1 ПК 10 кВ	ТП-1359	2 ч 39 мин	ТП-1359 замена 1 ПК 10 кВ
2	<b>г. Кстово:</b> ул. Магистральная д. 8, 10, 12, 18А, 20; пер. Гайдара д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18; ул. Талалушкина д. 1, 3, 3А, 2А, 4А, 5, 7, 7А, 9, 11; ул. Школьная д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 17; ул. Театральная д. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,	03.10.2022 18-50	03.10.2022 20-55	Повреждение КЛ-6 кВ ф.608 от ПС «Западная» до ТП-1102	КЛ-6 кВ: ф.608 ПС «Западная»	2 ч 5 мин	Перевод питания по р/с 6 кВ

	21; ул. 40 лет Октября 2, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16; пер. Спортивный д. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, Д/С «Пингвин»; пл. Ленина д. 4А; ул. Мира д. 7А, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 25А; ЦТП №3 (ввод №1); МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5; МБДОУ Д/С №10, МБДОУ Д/С №17, МБДОУ Д/С №20, МБДОУ Д/С №21.						
3	Потребители АО «Энергосетевая компания Нижний Новгород»	13.10.2022 10-55	13.10.2022 11-10	Невыявленная причина. Аварийное отключение ф. 658 РП-13	РП-13 ф. 658 СШ 4	0 ч 15 мин	Испытание КЛ прибором УПК, включение в работу.
4	<b>г. Кстово:</b> ул. Островского д. 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13; МБДОУ Д/С №33 новый корпус.	17.10.2022 04-45	17.10.2022 10-30	Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ф.265 от РП-26 до ТП-1195 (2)	КЛ-6 кВ: ф.265 РП-26	5 ч 45 мин	Перевод питания по р/с 6 кВ
5	<b>Сергачский район, с. Шубино:</b> ул. Ленина д. 1 по 62; ул. Западная д. 9, 12, 12А; ул. Коммунаров д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Чапаева; ул. Каримова д. 2, 3, 4, 7, 8, 13; ул. 8 Марта д. 2А, 5, 7А, 9, 13.	27.10.2022 13-16	27.10.2022 14-22	Невыявленная причина. ТП-21 сработал 1 ПН 0,4 кВ	ТП-21 ф.1	1 ч 6 мин	ТП-21 замена 1 ПН 0,4 кВ
6	<b>Сергачский район, п. Радужный:</b> ул. Спортивная д. 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2.	27.10.2022 12-08	27.10.2022 12-55	ТП-428 сработали 3 ПК 10 кВ к Т-1. Проникновение животного.	ТП-428	0 ч 47 мин	ТП 428 замена 3 ПК 10 кВ к Т-1. Ревизия оборудования. Устранение отверстий позволяющих проникновению животных в ТП.

7	<b>Сосновский район, д. Богданово:</b> ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, Водонапорная башня; ул. Заводская д. 7–48; ул. Школьная д. 1–31; ул. Овражная.	27.10.2022 12-11	27.10.2022 14-30	ТП-4137А повреждение КЛ 0,4 кВ от Т-1 к СШ 0,4 кВ.	ТП-4137А	2 ч 19 мин	ТП 4137А ремонт КЛ 0,4 кВ от Т-1 к СШ 0,4 кВ.
8	<b>Сосновский район, с. Селитьба:</b> ул. Центральная д. 115–117, 163–291, 170–258А; ул. Лесохимовская д. 2–27; Пожарное ДЕПО; Почта; СБ РФ.	31.10.2022 14-33	31.10.2022 15-31	ТП-4335А сработали 2 ПК 10 кВ к Т-1. Проникновение животного.	ТП-4335А	0 ч 58 мин	ТП-4335А замена 2 ПК 10 кВ к Т-1. Ревизия оборудования. Устранение отверстий позволяющих проникновению животных в ТП.

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.