

Сводная информация

За Октябрь месяц **2025** года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабж- ения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ТП-1139: г. Кстово:</b> ул. Жуковского д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Космонавтов д. 8, 12, 16, 18; ул. Свободы д. 2, 4, 6, 8, 10; ул. Герцена д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Гражданская д. 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7, 9, 11; ул. Шевченко д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; МБДОУ Д/С №19 (ул. Гражданская д. 4Б); МБДОУ Д/С №19 (ул. Герцена д. 9А, ввод № 1). <b>ТП-1128: г. Кстово:</b> ул. Жуковского д. 6 (ВРУ-1) (Общежитие техникума, Гостиница); ул. 40 лет Октября д. 23, 23А (Отделение ПАО Сбербанк), Д/С №26, «Экосервис»; ул. Жуковского д. 4, 6А; ул. 40 лет Октября д. 21, 21А, 21Б, 23А; Котельная Д/С №26. <b>ТП-1126: г. Кстово:</b> ЦТП-2 (ввод №1); ул. 40 лет Октября д. 13, 15, 15А, 15Б; Школа № 7 (ввод от ТП-1123 будет в работе); Нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 15. <b>ТП-1127: г. Кстово:</b> ул. 40 лет Октября д. 17, 17а, 176, 19,	02.10.2025 11-27	02.10.2025 12-21	Аварийное отключение Л-603 ПС "Восточная".  (Сторонней организацией при проведении несанкционированн ых земляных работ поврежден КЛ-6 кВ ПС "Восточная" ф.603 - ТП-1139	Л-603 ПС "Восточная"	0ч54мин	Перевод питания на ф.605 ПС "Восточная"

	196, ЦП № 1 <b>ТП-1198(2): г. Кстово:</b> ул. Жуковского д. 17 (ввод № 2), д. 19 (ввод № 2), д. 21 (ввод № 2), д. 23 (ввод № 2), д. 25 (ввод № 2); ул. Герцена д. 2А (ООО «Новое время»); ЕДДС г. Кстово (ул. Герцена д. 3А); ООО «Связист»; ГСК «Луч-1»; ИП Арчаков (Шиномонтаж); магазин «ЗИП Авто» (ввод № 2, ул. Жуковского д. 17)						
2	<b>ТП-1144: г. Кстово:</b> ГСК «Коммунальник»; Кстовоагропромэнерго; МУП «Городской водоканал» (База, Гаражи по ул. Шохина); ПАО «Т-плюс» (Склад по ул. Шохина); <b>ТП-1197 (1,2): г. Кстово:</b> ул.40 лет Октября д.31; ЦТП-5 (ввод №1, ввод № 2); офисные помещения ул.40 лет Октября д.31; ООО «Инфраструктура ТК», УКС ООО «Лукойл- Нижегороднефтесинтез» (ввод №1, ввод № 2);Кстовский МУЭС; <b>ТП-1130: г. Кстово:</b> ул. 40 лет Октября д. 25, 25А, 27, 29; МБДОУ Д/С №28; ТК-30А; Светофорный объект (пересечение ул. 40 лет Октября – ул. Герцена); Нежилые помещения ул. 40 лет Октября д. 25 (цокольный этаж); магазин «Магнит» (ул. 40 лет Октября д. 25). <b>ТП-1129: г. Кстово:</b>	02.10.2025 12-18	02.10.2025 15-40	В ТП-1143 аварийное отключение ВВ к ТП-1144. При переводе нагрузки Л-603 ПС "Восточная" вышла из строя КЛ-6 кВ: ТП-1197(1) - ТП- 1130	ф.604 ПС "Восточная"	3ч22мин	Вывели из схемы поврежденны й КЛ-6 кВ. Часть нагрузки запитали от РП-51. Часть нагрузки осталась ф.604 ПС "Восточная"

	<p>ул. Жуковского д. 8, 10, 12, 12А; ул. 40 лет Октября д. 25А (ВРУ-1, ВРУ-2); ЦТП-5 (ввод №1).</p> <p><b>ТП-1198(1): г. Кстово:</b> ул. Жуковского д. 17 (ввод № 1), д. 19 (ввод № 1), д. 21 (ввод № 1), д. 23 (ввод № 1), д. 25 (ввод № 1); Насосная МУП « Городской водоканал»; ООО «Связист»; ГСК «Волга»; магазин «ЗИП Авто» (ввод № 1, ул. Жуковского д. 17).</p> <p><b>ТП-1151 (1, 2): г. Кстово:</b> 2 микрорайон д. 23, 24, 27, 28, 29 (ввод №1), 30, 31, 34; Светофор (ул. Зеленая между 2 и 3 м-оном); 2 микрорайон д. 23А, д. 28 (ЩС-2), д. 29 (ввод № 2), д. 32, д. 33; ЦТП № 8; Детский сад № 29; ФЛ Коробкова Т.И. (магазин «Теремок, 2 м-н д. 25А); Наркологический диспансер (2 м-н д. 23А); Торговый павильон (2 м-он д. 35);</p> <p><b>ТП-1150 (1,2): г. Кстово:</b> Детский сад № 30 (2 м-он д. 17а, ввод №1), МБУК «Кстовский театр кукол» (Детский парк), МКД 2 м-он д. 22, 18, 20А(ввод №1), 20, 26, Поликлиника № 5 (Кстовская ЦРБ), Пристой 2 м-он д. 25 (ввод № 1) м-н «Пятерочка»; Детский сад № 30 (2 м-он д. 17а, ввод №2), МКД 2 м-он д. 16А, нежилые помещения д.20, 20А(ввод №2), 21, 16, 17, 21, 25, ЦТП-7, Поликлиника № 5 (Кстовская ЦРБ), Пристой 2 м-он д. 25 (ввод № 2) м-н «Пятерочка»</p>						
3	<b>ТП- 2979:</b> Кафе Легенда;	03.10.2025 14-30	03.10.2025 19-50	Возгорание расселенного ж/д	ТП- 2979	5ч20мин	Аварийное восстановлен

	ул. Самочкина д. 29/2; Кафе Восток (пр. Ленина д. 31/2); Объект Мегафон			ул. Энтузиастов д. 3, термическое повреждение линии в следствии пожара			ие ВЛ-0,4кВ от ТП 2979
4	<b>ТП-2821 ф.2:</b> ул. Энтузиастов д. 1, 5; ул. Премудрова д. 31, 33; ул. Самочкина д. 23, 25, 26А, 28, 28А	03.10.2025 14-00	03.10.2025 20-00	Возгорание расселенного ж/д ул. Энтузиастов д. 3, термическое повреждение линии в следствии пожара	КЛ 0,4кВ ф.2 ТП-2821	6ч00мин	Аварийное восстановлен ие ВЛ-0,4кВ от ТП 2821 ф.2
5	<b>ТП-4611:</b> Бассейн Дельфин (пр. Гагарина д. 25); Учебный центр УМЦ (пр. Гагарина д. 25А); АЗС Лукойл (пр. Гагарина д. 23В); Монотек-Строй стройка( пр. Гагарина у д. 23)	06.10.2025 19-40	07.10.2025 02-40	На повреждении КЛ-6кВ ТП 4611- ТП 4755	КЛ-6кВ ТП 4755- ТП 4611	7ч00мин	Подключен ДГУ на время АВР, по окончании АВР включение ТП по схеме от ТП-4755
6	<b>ТП-870:</b> Нижегородский Молочный завод №1; <b>ТП-67:</b> Киоск Пресса для Всех; Дом культуры ЗЖБК 1 (пр. Бусыгина д. 19А); Склады ООО Наш Дом; <b>ТП-4301:</b> Детский сад №103/4 (пер. Райниса д.6); Детский сад №103/3 (пер. Райниса д. 9); Мн. Пятерочка (пер. Райниса д. 7а); ООО Орион-магазин (пр. Ленина д. 78); <b>ТП-973:</b> ул. Сучанская д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 20, 22, 24, 26;	10.10.2025 10-25	10.10.2025 11-05	Из-за срабатывания ДЗ на ПС Редутор ПС 110/6 произошло АО СШ-4.	ПС Редутор СШ-4	0ч40мин	На ПС Редутор персонал НЭСК вывел из схемы поврежденну ю ячейку, СШ 4 включили в работу.

	пер. Сучанский д. 18, 21, 21А; <b>(жилфонд от данной ТП сети ЭСК);</b> ООО ГЕО МАКС-НН; ГСК; <b>ТП-974: ШУВ</b>						
7	<b>ТП-596: Кстовский район, с.</b> <b>Безводное:</b> ул. Архангельской д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; ул. Лесная д. 5, 7, 9, 21, 22, 27, 29, 40, 42; ул. Молодежная д. 1, 3, 5/1, 6, 6А, 7, 8	17.10.2025 06-17	17.10.2025 10-37	Повреждение в ТП-596. Повреждение на оборудовании МРСК	ТП-596	4ч20мин	*
8	<b>г. Богородск:</b> ул. Туркова д. 14, 15; 2 микрорайон д. 16, 17; Почта России (ул. Туркова д. 14); магазин «Сантехник»; МБДОУ Д/С №1 «Петушок» (2 микрорайон д. 3А); АТС (ул. Туркова д. 14); ООО «Медиаквант» (ул. Туркова д. 14)	17.10.2025 06-17	17.10.2025 10-37	Сгорел Руб Ввода Т-2	ТП-1487	4ч00мин	Перевели питание 2 СШ-0,4 кВ на Т-1. Вывели из схемы руб. вв. Т-2
9	<b>ТП-1855А: п. Оксский:</b> ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14,	22.10.2025 08-41	22.10.2025 10-10	Аварийное отключение Л-1502 РП-15А. ВВ Л-1502 по ТУ не включился. После квитирования ВВ Л-1502 включен по ТУ, линия нагрузку приняла	Л-1502 РП-15А	1ч29мин	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ Л-1502 от РП-15А

21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Окское».

**ТП-1939А: п. Окский:**

ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1;  
ул. Молодежная д. 5.

**ТП-1880А: п. Окский:**

ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; ул. Советская д. с 1 по 16; Нежилое помещение ИП Козлова (ул. Дорожная д. 4); ИП Мутафян С.Н.; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3); СНТ «Окское; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; Котельная ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение (ул. Новожилова д. 4); ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Новожилова дома: 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н. И. (ул. Новожилова д. 13); ФЛ Шарапов С. А. (ул. Советская д. 19); АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России» (ул. Новожилова д. 11); Сельская Администрация.

**ТП-1852А: Богородский район, пос.**

**Окский:** ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Доскинский детский сад» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9; ул. Садовая, коттеджи; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты.

	<b>ТП-1853А: п. Окский:</b> СНТ «Пыра»; <b>ТП-1854А: п. Окский:</b> СНТ «Пыра-1»; <b>ТП-1068</b> (д. Хватково), <b>ТП-1080</b> (п. Окский); <b>ТП-1954; ТП-1856А; ТП-1858А; ТП-1857А; ТП-1859А</b>						
10	<p><b>ТП-1855А: п. Окский:</b> ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Окское».</p> <p><b>ТП-1939А: п. Окский:</b> ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5.</p> <p><b>ТП-1880А: п. Окский:</b> ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; ул. Советская д. с 1 по 16; Нежилое помещение ИП Козлова (ул. Дорожная д. 4); ИП Мутафян С.Н.; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул.</p>	22.10.2025 21-02	22.10.2025 23-02	Обрав провода на ВЛ-10 кВ Л-1502 РП-15А оп. 15 у ТП-1852А. Вышел из строя СП-110 (Аб.) на уч. Л-1502 отп. к СНТ «Окское»	Л-1502 РП-15А	2ч00мин	Вывели из схемы СП-110. Устранил обрыв ВЛ-10 кВ Л-1502 от РП-15А на оп. 15

	<p>Дорожная д. 3); СНТ «Окское; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; Котельная ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение (ул. Новожилова д. 4); ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Новожилова дома: 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н. И. (ул. Новожилова д. 13); ФЛ Шарапов С. А. (ул. Советская д. 19); АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России» (ул. Новожилова д. 11); Сельская Администрация.</p> <p><b>ТП-1852А: Богородский район, пос. Окский:</b> ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Доскинский детский сад» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9; ул. Садовая, коттеджи; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты.</p> <p><b>ТП-1853А: п. Окский:</b> СНТ «Пыра»;</p> <p><b>ТП-1854А: п. Окский:</b> СНТ «Пыра-1»;</p> <p><b>ТП-1068</b> (д. Хватково), <b>ТП-1080</b> (п. Окский); <b>ТП-1954; ТП-1856А; ТП-1858А; ТП-1857А; ТП-1859А</b></p>						
11	<p><b>ТП-1748А: Богородский район, пос. имени 1 Мая:</b></p> <p>ул. Первомайская д. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 89, 93.</p>	26.10.2025 14-07	26.10.2025 15-40	Аварийное отключение Л-1004 ПС "Куликово"	Л-1004 ПС "Куликово"	1ч33мин	*

	<b>ПП-1739А: Богородский район, д. Ункор:</b> ул. Новая д. 2–40; ул. Старая д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17						
12	<p><b>ПП-1694: с. Сеченово:</b> пер. Аникина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 26А, 13, 28, 30, 36; ул. Филатова д. 5, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55Б, 56, 58, 58А, 59, 61, 64, 66, 69; пер. Филатова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12;</p> <p><b>ПП-2324: с. Сеченово:</b> ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»;</p> <p><b>ПП-1586: с. Сеченово:</b> Общежитие Сеченовского ЛПУМГ (ул. 70 лет Октября д. 13); ул. 70 лет Октября д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 14, 16, 17, 19А, 19Б; Гаражи, Аптека, Гостиница, Д/К; ул. Крылова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Магазин; Котельная; кафе ООО «Фаворит» (ул. 70 лет Октября д. 22); пер Крылова д. 1, 2, 3, 4; МБДОУ детский сад «Солнышко» (ул. Полевая, д. 26); Редакция (ул. 70 лет Октября д. 12); Библиотека (ул. 70 лет Октября д. 19), Прачечная; четырехэтажные ж/дома по ул. Советская.</p> <p><b>ПП-2311: с. Сеченово:</b> АО «НОКК» Котельная, бойлерная; Ледовый дворец; ул. Филатова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,</p>	29.10.2025 19-16	29.10.2025 20-15	сгорел средний нож на ЛР на территории ПС "Сеченово"	Л-1006 ПС "Сеченово"	0ч59мин	*

46, 48, 50, 52, 54; АЗС «Лукойл» №119 (ул. Советская, д. 35А); Пожарная часть № 146 (ул. Советская д.35А); вышка связи «Ростелеком»; ул. Советская д. 27, 33; ПАО «Газпромтрансгаз НН» (бассейн, ввод №1, ввод № 2); ПАО «Газпромтрансгаз НН» (вентиляц. камера); <b>ТП-2303, ТП-2348, ТП-2349, ТСН-42</b>						
---	--	--	--	--	--	--

\*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.