

Сводная информация

За Сентябрь месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская область, Богородский район, пос. имени 1 Мая: ул. Первомайская д. 1 – 46	01.09.19 15:43	01.09.19 16:30	ТП-1748А РУ-10 кВ Сторел 1 ПК	ВЛ-0,4 кВ гр. Пос. им. 1 Мая	0,78	В ТП-1748А (РЖД) РУ-10 кВ заменен 1 сторевший ПК.
2	Нижегородская область, Валдский район, село Стрелка: улица Полевая, улица Зелёная.	20.09.19 19-37	20.09.19 22-03	ТП 2058, сторел ПК-10 кВ	ТП 2058	2,43	ТП 2058 заменен ПК-10 кВ

Зам. главного инженера



Д.Э. Юнусов