

Сводная информация

За Сентябрь месяц 2021 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Кстово, ул. Магистральная д. 8	01.09.2021 10:13	01.09.2021 11:18	ТП-1302 ф.2. Повреждение КЛ-0,4кВ к ул. Магистральная д.8 от ВРУ ул. Магистральная д.10.	КЛ-0,4кВ от ул. Магистральная д.10 до ул. Магистральная д. 8 ТП-1302	1,08
2	Богородский район, с. Хвощевка , ул. Центральная д. 67, 77, 79, 81, 83, 85, 138А, 140–148; ул. Молодежная д. 2, 4, 6, 8, 11, 13; Котельная. Богородский район, д. Алексеевка.	01.09.2021 18:00	01.09.2021 19:54	Богородский р-он, д. Алексеевка, Хвощевка (ТП-1653А, ТП-1611А): "земля" на Л-1004 п/с "Хвощевка", повреждение на абонентской отпайке Повреждение в сетях МРСК	Л-1004 п/с "Хвощевка"	1,9
3	Богородский район, с. Хвощевка , ул. Центральная д. 67, 77, 79, 81, 83, 85, 138А, 140–148; ул. Молодежная д. 2, 4, 6, 8, 11, 13; Котельная. Богородский район, д. Алексеевка.	04.09.2021 3:47	04.09.2021 16:01	Богородский р-он, д. Алексеевка, Хвощевка (ТП-1653А): "земля" на Л-1004 п/с	Л-1004 п/с "Хвощевка"	12,23

				"Хвощевка", Л-1004 за ЛР-260 без напряжения Повреждение в сетях МРСК		
4	Богородский район, с. Хвощевка , ул. Центральная д. 67, 77, 79, 81, 83, 85, 138А, 140–148; ул. Молодежная д. 2, 4, 6, 8, 11, 13; Котельная. Богородский район, д. Алексеевка.	04.09.2021 16:50	04.09.2021 18:35	ВЛ-1004 п/с "Хвощевка": повреждение на отпайке к ТП-1614 (Б.РЭС) Повреждение в сетях МРСК	Л-1004 п/с "Хвощевка"	1,75
5	Сергачский район, с. Вершинино , ул. Зеленая д. 20; ул. Садовая д. 1, 4, 6, 8, 10, 17; ул. Центральная д. 6. Сергачский район, с. Мигино , ул. Школьная д. 16, 18, 20, 22, 24; ул. Овражная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17; Магазин, школа. Сергачский район, с. Борисовка , ул. Школьная д. 1, 2, 4, 6, 8; ул. Центральная д. 1, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 41, 43.	04.09.2021 16:55	04.09.2021 20:26	ВЛ-1003 п/с "Андреевка": отключение от МТЗ. Повреждение в сетях МРСК	Л-1003 п/с "Андреевка"	3,52
6	Сергачский район, с. Грибаново.	16.09.2021 10:56	16.09.2021 12:34	Отключился АВ ф-1 ТП-325 Осмотрели ф-1 ТП-325. повреждений не обнаружено	ТП-325 д. Грибаново	1,63
7	Кстовский район, ЖК «Времена года» , ул. Весенняя д. 1, 2, 3, 4; ул. Изумрудная д. 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22.	16.09.2021 21:31	16.09.2021 22:56	Проникновение животного в камеру Т-2. Аварийное отключение Т-2 ТП-6. Переведено питание	ТП-6 Времена года	1,42

				погашенных потребителей на Т-1.		
8	Богородский район: МРСК (ТП-1085, ТП-1869, ТП-1870, ТП-10146) Абонентские (ТП-1866, ТП-1867, ТП-1868, ТП-1871, ТП-1888).	23.09.2021 1:23	23.09.2021 12:56	Участок Л-1504 РП-15А за СП-104 посторонними лицами оборван СИП в п/о № 15-17 магистраль	Участок Л-1504 РП-15А за СП-104	11,55
9	Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Октябрьская д. 2, 2А, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 32; ул. Железнодорожная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19; ул. Фадеева д. 1, 3; ул. Победы д. 2.	24.09.2021 8:56	24.09.2021 11:13	Аварийное отключение АВ ввода 0,4 кВ от Т-1.	ТП-1359 Воскресенское	2,28
10	Вадский район, с. Вад, ул. Луговая, ул. Южная.	24.09.2021 9:18	24.09.2021 11:27	Аварийное отключение ТП-2053 сработали 2 ПК 10 кВ. Причина не установлена.	ТП-2053 Вад	2,15
11	Сергачский район, с. Шубино, ул. Ленина д. 1 по 62; ул. Западная д. 9, 12, 12А; ул. Коммунаров д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Чапаева; ул. Каримова д. 2, 3, 4, 7, 8, 13; ул. 8 Марта д. 2А, 5, 7А, 9, 13.	24.09.2021 10:09	24.09.2021 12:44	Аварийное отключение АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-21	ТП-21 Шубино	2,58
12	г. Кстово, пл. Ленина д. 2, 2а, 4, 8А, 10; ул. Нижегородская д. 2Б; ул. Чванова Отдел МВД; Юстиция.	28.09.2021 5:29	28.09.2021 8:30	Аварийное отключение ф.50-13 в РП-50 из-за повреждения КЛ-6кВ. Причина не установлена.	КЛ-6 кВ: РП-50 ф.50-13/ТП-1176(1)	3,02

13	г. Кстово, ул. Островского д. 1, пристрой д. 1, 5, пристрой д. 5, 7А, 9, пристрой д. 9, 11, 13, пристрой д. 13.	28.09.2021 6:28	28.09.2021 9:00	Аварийное отключение ф.266 в РП-26 из-за повреждения КЛ-6кВ. Причина не установлена.	КЛ-6 кВ: ТП-1195(2)/ТП-1204(2)	2,53
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------

Заместитель главного инженера по развитию



Д.Э. Юнусов