

Сводная информация

За Сентябрь месяц 2023 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<p>Нижегородская обл., р.п. Воротынец: ул. Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;</p> <p>ул. Полевая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;</p> <p>ул. Покровская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 35, 36, 37, 39;</p> <p>ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297 (1), 297 (2), 301, 305</p>	12.09.2023 11:03	12.09.2023 13:00	ТП-556 РУ 6 кВ сработал ПК к Т-1	ТП-556	1,57	Заменяли ПК Т-1
2	<p>Нижегородская обл., Сергачский район, с. Шубино:</p> <p>ул. Ленина, дома: с 1 по 62;</p> <p>ул. Западная, дома: 9, 12, 12А;</p> <p>ул. Коммунаров, дома: с 1 по 7;</p> <p>ул. Чапаева;</p> <p>ул. Каримова, дома: 2, 3, 4, 7, 8, 13;</p>	13.09.2023 14:22	13.09.2023 15:52	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21 отключился АВ в ЩУ-0,4 кВ	ТП-21	1,30	Включили АВ

	ул. 8 Марта, дома: 2А, 5, 7А, 9, 13						
3	<p>Нижегородская обл., г. Ветлуга: ул. Строителей д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ул. Юбилейная д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31; м-н «Смак» (ул. Юбилейная) Скважина, Баня, Магазин ул. Лоскутова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 ул. М. Горького д. 83, 85, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 106, 108</p>	21.09.2023 13:02	21.09.2023 15:10	ТП-912 РУ 6 кВ сработал ПК к Т-1 (проникновение животного)	ТП-912	2,08	Заменяли ПК Т-1
4	<p>Нижегородская обл., Сергачский р-он, с. Шубино: ул. Ленина д. 59, 61, 63, 65, 69, 70, 71А, 72, 74, 78, 78А; Клуб, Магазин; ул. Приовражная д. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Колхозная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; ул. Школьная д. 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Защитников Родины д. 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; ул. Советская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Кооперативная д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1; ул. Московская д. 1А, 2; Мечеть (ул. Ленина д. 82)</p>	22.09.2023 08:32	22.09.2023 10:02	ТП-34 РУ 0,4 кВ отключился вводной автомат	ТП-34	1,30	Включили АВ
5	<p>Нижегородская обл., г. Кстово: ул. Нижегородская д. 12, 12а, 14, 14а,</p>	28.09.2023 10:40	28.09.2023 12:12	ТП-1142 РУ 6 кВ сработал ПК к	ТП-1142	1,32	Заменяли ПК Т-1

	16, 16а, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 42; ул. Сосновская д. 22, 42; ПАО «Т+» (ТК-34К, ТК-34Ж); ул. Монтажников д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 16; ул. Сосновская д. 6, 8, 9, 11, 13; ул. Полевая д. 34 – 52 (четн.) – частный сектор. МАОУ «Средняя школа № 6»			Т-1			
6	Нижегородская обл., Кстовский район, д. Афонино: Поселок Южный: ул. Овражная д. 188 – 204А; ул. Первомайская д. 201 – 226; ул. Центральная д. 226 – 258; ул. Октябрьская д. 259 – 281; ул. Полевая д. 282 – 307А; СНТ «Маяк-2»; Автомойка «Водолей»	29.09.2023 08:30	29.09.2023 10:30	ТП-654 разрушение разрядников (дефект изготовления)	ТП-654	2,0	Заменяли рарядники

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.