

Сводная информация

За Сентябрь месяц 2024 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	РП 14А ф.8, ф.10: г. Богородск: 2 м-он д. 5 м-н «Пятерочка» (2 м-он д. 5)	06.09.2024 12-34	06.09.2024 20-34	повреждена опора № 3, обрыв провода СИП на ВЛ 0,4 кВ Ф-8. Проезд крупногабаритной техники	ВЛИ-0,4 кВ РП-14А Ф.8 и Ф.10	8ч00мин	Восстановлен обрыв провода, заменена опора.
2	РП 14А 1-2 СШ-0,4 кВ: г. Богородск: 2 микрорайон д. 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 18; магазин «Магнит» (2 микрорайон д. 6); магазин «Пятерочка» (2 микрорайон д. 5); минимаркет «Печать»; ул. Туркова д. 13А, 14А	22.09.2024 20-38	22.09.2024 20-58	сгорел предохранитель 630 А на Рубильнике ввода от Т-1	РП-14А РУ-0,4 кВ	0ч20мин	Замена сгоревшего предохранителя 630 А. РП-14А I и II СШ 0,4 кВ включены в отдельную работу
3	ТП 1139 СШ 0,4 кВ: г. Кстово: ул. Жуковского д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Космонавтов д. 8, 12, 16, 18; ул. Свободы д. 2, 4, 6, 8, 10; ул. Герцена д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Гражданская д. 1, 2, 2А, 3, 4, 4А,	26.09.2024 18-30	26.09.2024 19-40	отключился АВ ввода от Т-1	ТП 1139 СШ 0,4 кВ	1ч10мин	выполнена ревизия контактных соединений АВ ввода от Т-1. ТП 1139 СШ 0,4 кВ включена в

	5, 7, 9, 11; ул. Шевченко д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; МБДОУ Д/С №19 (ул. Гражданская д. 4Б); МБДОУ Д/С №19 (ул. Герцена д. 9А, ввод № 1)						работу
4	ТП-1131А: Богородский район, д. Березовка: ул. Садовая д.1-21, 5-26; ул. Школьная д.1, 3, 5, 6, 8; пер. Школьный д.3, 10; ул. Комсомольская д.18, 18А, 18/1, 34, 41, 43, 45, 47; МБОУ «Березовская школа» ТП-11100А: Богородский район, д. Кожевенное, Коттеджный посёлок «Владыкино»: ул. Евгеньевская д. 23; ул. Главная аллея д. 26; ул. Борисо-Глебская д. 2/5, 2/9, 5, 7, 9, 12, 15; ул. Преображенская д. 1, 2А, 2Б, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 29; ул. Воздвиженка д. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 46, 48, 50; Водонапорная башня; ГРП; Церковь; Конюшня; Ангар; Столовая	26.09.2024 10-15	26.09.2024 10-50	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Л-605 ПС "Богородская"	0ч35мин	РЭС перевели питание на Л-620 ПС "Богородская"
5	ТП-1641А Ф-1: Богородский район, п. Лесной: ул. Лесная д. 1-22; Ключищенское лесничество; Артскважина; Пилорама; Гараж	26.09.2024 19-20	26.09.2024 21-00	повреждение магистрального провода СИП 4*50. Пожар в доме 18 по ул. Лесная	ВЛ-0,38 кВ ТП-1641А Ф-1 пролёты опор № 48 - 49	1ч40мин	Пожар локализован, провод в пролётах опор № 48 - 49 демонтирован . В ТП-1641А Ф-1 включен

							в работу
6	Сергачский р-он, с. Пица: ул. Овражная д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6; ул. Центральная д. 43А	27.09.2024 13-30	27.09.2024 16-42	Сгорел ПН на руб. ф.1	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-398	3ч12мин	произведен осмотр ВЛ, заменен ПГ, ф.1 включен в работу
7	ТП-410 ф.1: Сергачский район, с. Грибаново: ул. Нагорная д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 21А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38	28.09.2024 18-05	28.09.2024 19-48	сгорел ПН-100А фазы "В" на руб. ф.1	ТП-410 РУ-0,4 кВ	1ч43мин	ПН заменен, ф.1 включен в работу

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.