

Сводная информация

За Сентябрь месяц 2025 года *об аварийных (внеплановых) отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-1474А: г. Богородск: ул. Вокзальная д. 1, 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 3, 5; ул. Луначарского д. 45	10.09.2025 16-58	11.09.2025 06-24	Сторонней организацией поврежден КЛ-6 кВ ТП-1468 – ТП-1474А	ТП-1474А	13ч26мин	Установлен ДГУ в ТП-1474А
2	ТП-1855А: п. Окский: ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,	20.09.2025 07-27	20.09.2025 09-13	Повреждение СП-110А	Л-1502 РП-15А	1ч46мин	*

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Окское». ТП-1939А: п. Окский: ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5. ТП-1880А: п. Окский: ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; ул. Советская д. с 1 по 16; Нежилое помещение ИП Козлова (ул. Дорожная д. 4); ИП Мутафян С.Н.; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3); СНТ «Окское; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; Котельная ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение (ул. Новожилова д. 4); ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Новожилова дома: 1, 2, 3, 5; ИП Кatalова Н. И. (ул. Новожилова д. 13); ФЛ Шарапов С. А. (ул. Советская д. 19); АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России» (ул. Новожилова д. 11); Сельская Администрация. ТП-1852А: Богородский район, пос. Окский: ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Доскинский детский сад» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9; ул. Садовая, коттеджи; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом.						
--	--	--	--	--	--	--

	27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты. ТП-1853А: п. Окский: СНТ «Пыра»; ТП-1854А: п. Окский: СНТ «Пыра-1»; ТП-1068 (д. Хватково), ТП-1080 (п. Окский); ТП-1954; ТП-1856А; ТП-1858А; ТП-1857А; ТП-1859А						
3	ТП-1855А: п. Окский: ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Оксское». ТП-1939А: п. Окский: ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5. ТП-1880А: п. Окский: ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; ул. Советская д. с 1 по 16; Нежилое помещение ИП Козлова (ул. Дорожная	22.09.2025 07-52	22.09.2025 10-20	Повреждение СП-110А	Л-1502 РП-15А	2ч28мин	*

	д. 4); ИП Мутафян С.Н.; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3); СНТ «Окское; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение; Котельная ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России КБ № 4 Поликлиническое отделение (ул. Новожилова д. 4); ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Новожилова дома: 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н. И. (ул. Новожилова д. 13); ФЛ Шарапов С. А. (ул. Советская д. 19); АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России» (ул. Новожилова д. 11); Сельская Администрация. ТП-1852А: Богородский район, пос. Окский: ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Доскинский детский сад» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9; ул. Садовая, коттеджи; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водоканал, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты. ТП-1853А: п. Окский: СНТ «Пыра»; ТП-1854А: п. Окский: СНТ «Пыра-1»; ТП-1068 (д. Хватково), ТП-1080 (п. Окский); ТП-1954; ТП-1856А; ТП-1858А; ТП-1857А; ТП-1859А						
4	ТП-12: Кстовский район, пос. Дружный: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12; КНС (ввод № 1, ввод № 2); Котельная (ввод № 1; ввод № 2); МБДОУ Детский сад № 49 (д. 2А, ввод № 2); ГСК-1; ГСК-2;	24.09.2025 12-06	24.09.2025 12-45	Аварийное отключение ВЛ-110кВ	ПС "Митино"	0ч39мин	*

	магазин «Виктория» ИП Алмадатов; Магазин у д. 12; магазин «Малинка»; м-н «Алтын», ларьки						
5	ТП-2446 СШ-2: Фабрика Грез (Премудрова 6А); МЧС Пожарная часть (Премудрова 7А); ул. Премудрова д. 6. ТП-2227 СШ-2: ГСК-4 Шмидта; Минимаркет (Премудрова 10А); ул. Премудрова д. 10/2, 10/4, 12/2. ТП-2981: ул. Премудрова д. 8/1, 9, 10; Школа 123 (ул. Дружбы д. 50). ТП-2758: Кафе Исфара (ул. Премудрова д. 18А); Офисный центр Р- Центр(ул. Премудрова д. 31А); ул. Премудрова д. 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Снежная д. 3, 5, 7. ТП- 2828: Больница 47, Стоматология (ул. Снежная д. 15); ул. Снежная д. 13, 17. 17А; ул. Самочкина д. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24. ТП- 2821: Детский дом «Солнышко» (ул. Дружбы д. 29А); ул. Энтузиастов д. 5; ул. Премудрова д. 31, 33; ул. Самочкина д.. 23, 25, 26А, 28, 28А. ТП- 2979: Кафе «Восток» (пр. Ленина д.31/2); Кафе «Легенда»;	26.09.2025 10-05	26.09.2025 11-51	Аварийное отключение КЛ 6кВ РП 53 ф-536(порвали КЛ 6кВ	КЛ 6кВ РП-53 Ф 536 – ТП-2446 СШ-2	1ч46мин	Запитали цепочку ТП с резервного источника питания

	ул. Самочкина 29/2. ТП- 2072: ул. Энтузиастов д. 6,8.						
6	ТП- 2227 см1: Административное здание (ул. Премудрова д. 10/5); ул. Премудрова д. 10/2, 12/2. ТП- 2446 см1: Фабрика Грез (ул. Премудрова д. 6А);	28.09.2025 09-20	28.09.2025 10-10	Аварийное Отключение КЛ 6кВ РП-53 ф. 533- ТП 2227(1). Порвали КЛ Теплоэнерго.	РП-53 ф.533	0ч50мин	Запитали цепочку ТП от резервного источника питания.
7	ТП- 2270: Детский сад 125 Аленушка (ул. Самочкина д 5А); Религиозный центр (ул. Кировская д. 8); Магазин магнит (ул. Кировская д.16); ул. Самочкина д. 5, 7; ул. Кировская д. 4; ул. Премудрова д. 7/1. ТП- 2278: Детский сад 125 Аленушка (ул. Самочкина д. 5А); Магазин Магнит (ул .Премудрова д. 7/1); ул. Кировская д. 4; ул. Премудрова д. 7, 7/1, 9; МЧС Пожарная часть (ул. Премудрова д. 7А). ТП- 2839: Фабрика Грез (ул. Премудрова д. 8/1); ул. Премудрова д. 8/1, 10/1	28.09.2025 10-00	28.09.2025 12-15	Аварийное отключение КЛ 6кВ РП 24 ф. 244. Порвали КЛ 6кВ ТП 2278- ТП 2839	РП- 24 ф. 244	2ч15мин	Запитали цепочку ТП от резервного источника питания.

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.

