

Сводная информация

За Январь месяц 2020 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВЭЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей   | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения   | Диспетчерское наименование сетевых объектов         | Длительность перерыва электроснабжения, час. |
|---------|---|-------------------------|------------------------|--|---|--|
| 1       | 2   | 3                       | 4                      | 5  | 6   | 7  |
| 1       | <b>Нижегородская область, Кстовский район, деревня Афонино:</b><br>Улицы: Овражная, Первомайская, Центральная, Октябрьская, Полевая, Магистральная, Зелёная, Садовая, Школьная. | 03.01.2020<br>04-03     | 03.01.2020<br>12-05    | КВЛ 6 кв: ПС «Федяково»<br>фидер 608 на опоре 18<br>разрушен РВО-6<br>кВ средней фазы. | КВЛ 6 кв: ПС «Федяково»<br>фидер 608.               | 8,03   |
| 2       | <b>Нижегородская область, Богородский район, п. Сан-сити</b>  | 17.01.2020<br>13-00     | 18.01.2020<br>00-14    | КВЛ 1012 ПС «Буревестник» повреждение на КЛ оп№15-21                                   | КВЛ 10кВ: ПС «Буревестник»<br>ф.1012                | 11,23  |
| 3       | <b>Нижегородский область, Богородский район, поселок Окский:</b><br>Улица Клубная / улица Советская / улица Новожилова / улица Дорожная.  | 19.01.2020<br>15-00     | 19.01.2020<br>21-37    | КЛ-10 кв: от ЛР-1880 А Л-1504 РП 15 А до ТП 1880 А – на повреждении.                   | КЛ-10 кв: от ЛР-1880 А Л-1504 РП 15 А до ТП 1880 А. | 6,62   |

Заместитель главного инженера

  
Д.Э. Юнусов