


## Сводная информация

За Январь месяц 2022 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «ВВЭК», обслуживаемых ООО «НПЭК»

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Богородский р-он, с. Хвощевка:</b> отключенных потребителей АО «ВВЭК» нет.	11.01.2022 00:45	11.01.2022 04:16	Повреждение в сетях потребителя ЛЭП-10 кВ отпайка от ЛР-095А	Л-1008 ПС «Хвощевка» участок от ТП 1609 до ТП 1641 "А" / ТП 1643 "А" / ТП 1644 "А"	3 ч 31 мин
2	<b>Кстовский р-он, п. Дружный:</b> д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Котельная (ввод №1, ввод № 2), КНС, м-н «Алтын», ларьки, м-н «Малинка», Минимаркет «Продукты», магазин Власов М.В., Детский сад № 49 (д. 2А).	14.01.2022 11:04	14.01.2022 12:33	Повреждение в сетях вышестоящей СО (ф-л ННЭ Кстовский РЭС)	Л-1004, Л-1007 ПС «Митино»	1 ч 29 мин
3	<b>Кулебакский р-он, р.п. Гремячево:</b> ООО "Коммунальщик", КНС №1 (ввод №1, ввод №2) (ул. Ульянова д. 312Б), КНС Бытовка, ООО "Коммунальщик", вод. скважина №4, пл-ка Водозаборная, ООО "Родон", произ.база (ул. Мира д. 14/5), ООО "Коммунальщик", Вод. скважины № 1,2,3, пл-ка Водозаборная, ИП Ершова Е.Г., произв.база (ул. Ульянова д. 372).	19.01.2022 14:10	19.01.2022 15:41	Л-626 ПС "Гремячево" отпайка к ТП 104 сбита опора № 2 неустановленным ТС	Л-626 ПС «Гремячево»	1 ч 31 мин
4	<b>Воротынский р-он, п. Кузьмьяр:</b> д. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, магазин «Исток», контора ООО «Кузьмьярское», магазин «Протон-У», магазин ИП Любимцева, Детский сад «Аленушка» (ул. Центральная д. 14), ул. Заозерная д. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 66, ул. Лесная д. 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, ул. Школьная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, пилорама, ДК, ЛПХС, НСС, Каменская администрация, ул. Школьная д. 4, 15, 16, 17, АТС.	22.01.2022 00:02	22.01.2022 04:20	Аварийное отключение ВЛ-1005 ПС "Кузьмьяр". Повреждение КЛ-10 кВ на уч-ке ТП-709- ТП-713	Л-1005 ПС «Кузьмьяр»	4 ч 18 мин

Заместитель главного инженера по развитию



Д.Э. Юнусов