

Сводная информация

За ЯНВАРЬ месяц 2023 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Богородский район, п. Окский , ул. Дорожная, д.12-42; ул. Полевая, д. 18-48, 1-52; ул. Садовая, д.1-37; ул. Нагорная, д. 1-9; дачные дома. ул. Дорожная, д. 3А, 4, 9-33; ул. Советская, д. 5,8,9; 1-16,19; ул. Клубная, д. 1-9; ул. Новожилова, д. 1,2,3,4(Больница),5,11,13; здание Дома культуры; здание поселковой администрации; котельная. с. Доскино , Котельная № 19; МБДОУ Доскинский Д/С «Якорек»; МБОУ «Доскинская школа»; ул. Магистральная, д. 1-59; 14-18; ул. Новая, д. 1-8; ул. Школьная, д. 51, 52; ул. Магистральная д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18; насосная станция; СНТ «Доскино»; СИОЖ; с/о «Луч».	02.01.2023 02-58	02.01.2023 03-11	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	ф.151 (Л-1504) РП-15А	1 ч 13 мин	*
2	Богородский район, д. Оринкино _НПСЗУ "Русские просторы"	02.01.2023 14-21	02.01.2023 15-38	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-612 ПС «Кожевенная» за СП-127	1 ч 17 мин	*
3	Кстовский район, п. Ждановский , ул. Школьная 14, 20, 22, 24, 26, 56, 57.	02.01.2023 13-46	02.01.2023 15-32	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-602 ПС «Федяково»	1 ч 46 мин	*
4	Воротынский район, с. Фокино , ул. Советская д. 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,	02.01.2023 10-30	02.01.2023 18-08	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-635 ПС «Воротынец»	7 ч 38 мин	*

	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 112, 116, 120, 122, 126, 129; ул. Садовая д. 1-15; Башня. п. Приволжский: д. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11; Магазин, Сторожка, Ангар, Склад, Башня.						
5	Сергачский район, с. Пица, ул. Центральная д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 6, 11, 11Б, 33, 34, 34А, 41, 42, 44, 45А, 46А; ул. Овражная д. 4Б, 6А, 7, 7А; Сельская Администрация.	03.01.2023 15-10	03.01.2023 18-53	Сработал ПН ф.2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 абонентская.	ТП-398 ф.2	3 ч 32 мин	Заменен ПН ф.2
6	Богородский район, п. Окский, ул. Дорожная, д.12-42; ул. Полевая, д. 18-48, 1-52; ул. Садовая, д.1-37; ул. Нагорная, д. 1-9; дачные дома. ул. Дорожная, д. 3А, 4, 9-33; ул. Советская, д. 5,8,9; 1-16,19; ул. Клубная, д. 1-9; ул. Новожилова, д. 1,2,3,4(Больница),5,11,13; здание Дома культуры; здание поселковой администрации; котельная. с. Доскино, Котельная № 19; МБДОУ Доскинский Д/С «Якорек»; МБОУ «Доскинская школа»; ул. Магистральная, д. 1-59; 14-18; ул. Новая, д. 1-8; ул. Школьная, д. 51, 52; ул. Магистральная д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18; насосная станция; СНТ «Доскино»; СИОЖ; с/о «Луч».	04.01.2023 04-00	04.01.2023 10-32	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	ф.151 (Л-1504) РП-15А	6 ч 32 мин	*
7	Богородский район, п. им. 1 Мая, ул. Первомайская д. 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 89, 93	04.01.2023 20-01	04.01.2023 21-51	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-1004 ПС «Куликово»	1 ч 50 мин	*

	СНТ «Ромашка».						
8	Сергачский район, г. Сергач , ул. Свердлова д. 4, 22; пос. Юбилейный д. 6, 12А (ФОК), 15, 15А, 16, 17, 17/1, 15А, 19А, 20А(МБОУ Сергачская СОШ №3), 21(Сбербанк), 25, 25А, 26А, Детский сад №8 «Сказка»; ул. Советская д. 36 (Казначейство), д. 38, 41, 42, 43, 44, 45; Газовая котельная №86; пос. Молодежный д. 10, 14, 16; ПАО «Ростелеком».	05.01.2023 11-00	05.01.2023 11-24	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-1002 ПС «Сергач»	0 ч 24 мин	*
9	Кстовский район, г. Кстово , пер. Энергетиков д. 2, 6 , ул. Театральная д. 10	07.01.2023 12-15	07.01.2023 14-08	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ на опоре у дома пер. Энергетиков д. 6	ТП-1117 ф.1	1 ч 53 мин	Ремонт вводного рубильника 0,4 кВ на опоре у дома пер. Энергетиков д. 6
10	Богородский район, КП Владыкино , ул. Евгеньевская д. 23 ул. Главная аллея д. 26 ул. Борисо-Глебская д. 2/5, 2/9, 5, 7, 9, 12, 15 ул. Преображенская д. 1, 2А, 2Б, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 29 ул. Воздвиженка д. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 46, 48, 50 Водонапорная башня ГРП Церковь Конюшня, Ангар, Столовая	10.01.2023 00-08	10.01.2023 07-40	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-605 ПС «Богородская»	7 ч 32 мин	*
11	Воротынский район, р.п. Воротынец , ул. Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; ул. Полевая д. 1, 2, 3, 4, 5,	12.01.2023 01-16	12.01.2023 03-48	Сработал ПК 6 кВ фазы «С».	ТП-556	2 ч 32 мин	Замена ПК 6 кВ фазы «С».

	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Гараж; ул. Покровская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 35, 36, 37, 39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297 (1), 297 (2), 301, 305.						
12	Кстовский район, д. Афонино , ул. Вишневая д. 315, 316, 317; ул. Яблоневая д. 11, 33, 313А, 322, 323, 323А/1, 323А/2, 323А/3, 323А/4, 324, 324А, 324Б, 325, 339/1, 339/2, 339/3, 340; ул. Южная д. 40, 41, 43, 45, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 337; ул. Западная д. 59, 357, 358, 360, 360А, 374, 375, 377, 379, 380, 384, 387, 386, 388, 390, 391; ул. Северная д. 70, 350, 351, 354, 356, 361, 363, 365; ул. Восточная д. 344, 345, 346, 347А, 392, 393, 396, 397, 398, 399.	15.01.2023 23-23	16.01.2023 00-35	Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	Л-1009 ПС «Афонинская»	1 ч 12 мин	*
13	Богородский район, п. Сан-Сити полностью.	21.01.2023 20-16	22.01.2023 10-56	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-4	Л-1012 ПС «Буревестник»	14 ч 40 мин	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-4

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.