

Сводная информация

За Январь месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	ТП-1309А: Богородский район, д. Савелово: ул. Пруды д. 20А – 38, д. 2 – 20Б, д. 18, 11 – 43; ул. Садовая д. 1 – 11; ул. Новая д. 14, 21	02.01.2025 21-01	02.01.2025 22-13	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	Аварийное отключение Л-602 ПС "Кожевенная" за СП-106	1ч12мин	*
2	Кстовский район, с. Чернуха: пер. Дружный д. 5	17.01.2025 06-14	17.01.2025 11-00	Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети»	повреждение в ТП-179 (МРСК)	4ч46мин	*
3	ТП-101А: Кстовский район, д. Афоино: ул. Вишневая д. 315, 316, 317; ул. Яблонева д. 11, 33, 313А, 322, 323, 323А/1, 323А/2, 323А/3, 323А/4, 324, 324А, 324Б, 325, 339/1, 339/2, 339/3, 340; ул. Южная д. 40, 41, 43, 45, 326, 327, 328, 329, 330, 331А, 333, 337; ул. Западная д. 59, 357, 358, 360, 360А, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 384, 387, 386, 388, 390, 391;	27.01.2025 19-15	27.01.2025 22-50	Повреждение в сетях смежной сетевой организации «Волгоэлектросеть»	На ПС "Афонинская" аварийное отключение 2 СШ- 10 кВ	3ч35мин	*

ул. Северная д. 70, 350А, 351, 354, 356, 361, 363, 365; ул. Восточная д. 344, 345, 346, 347А, 392, 393, 396, 397, 398, 399							
---	--	--	--	--	--	--	--

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.