

Сводная информация

За январь месяц 2026 года *об аварийных отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»**, обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-4104А: р.п. Сосновское: ул. Ленина д. 11, 20; магазин «Пятёрочка» (ул. Ленина д. 30); магазин «Севен»	07.01.2026 23-00	08.01.2026 05-15	Повреждение разрядника на опоре № 1. Повреждена концевая кабельная муфта	ТП-4104А	6ч15мин	Выполнен ремонт концевой муфты на опоре № 1, замена разрядника
2	ТП-1852А: п. Окский, ул. Строительная д.1-28; МБДОУ Д/С «Якорек» (ул. Строительная д. 21Д); ул. Комсомольская, д.1-28; ул. Ветеранов, д. 1-9, 8/1; ул. Садовая, коттеджи, КНС; ИП Антонов (ул. Строительная д.21 пом. 27); ул. Молодежная д. 1; Водокачка, Артскважина; Хоккейная площадка, Минимаркеты. ТП-1855А: п. Окский, ул. Дорожная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8Б, 8Д, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32Б, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 51; ул. Полевая д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ФЛ Логинов К.А. (Автосервис); ул. Полевая д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,	08.01.2026 12-06	08.01.2026 13-30	Аварийное отключение Л-1502 РП-15А. По ТУ не включился ВВ Л-1502	Л-1502 РП-15А	1ч24мин	бригадой ОВБ в РП-15А включен ВВ Л-1502 без замечаний

<p>29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Садовая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Нагорная д. 3, 3А, 4, 6А, 7, 7А, 9, 14, 21; ул. Молодежная д. 1, 3, 4В, 6, 8, 8Д, 10, 11; ул. Крутая д. 16; ул. Южная д. 1; Дачи; СНТ «Окское».</p> <p>ТП-1939А: п. Окский, ул. Южная д. 1; ул. Крутая д. 1; ул. Молодежная д. 5.</p> <p>ТП-1853А: п. Окский, СНТ «Пыра»;</p> <p>ТП-1854А: п. Окский, СНТ «Пыра-1»;</p> <p>ТП-1068 (д. Хватково), ТП-1080 (п. Окский); ТП-1954.</p> <p>ТП-1880А: п. Окский, ул. Дорожная д. 9, 9В, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33А, 35А, 43; ул. Советская д. 5, 8, 9; Н/помещение ИП Козлова (ул. Дорожная д. 4) ИП Мутафян; Магазин «Пятёрочка»; ИП Евдокимов (ул. Дорожная д. 3; СНТ «Окское; Больница (ул. Новожилова д. 4); Котельная (АО «НОКК»); ул. Клубная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Клуб; ул. Советская д. 1-16; ул. Новожилова д. 1, 2, 3, 5; ИП Каталова Н.И. (Магазин, ул. Новожилова д.13); ФЛ Шарапов С.А. (Кондитерский цех, ул. Советская д. 19); ЖКО; Баня; АТС (ул. Новожилова д. 11); АО «Почта России».</p> <p>ТП-1859А; ТП-2021 ООО «Судак»); ТП-2022 (ООО «Судак»)</p>						
---	--	--	--	--	--	--

3	<p>Нижегородская область, Воротынский район, п. Кузьмьяр: ТП-711: Склад ГСМ ПНИ; ТП-714: Котельная ИП Чурашев М.Ю.; Насосная станция 1-го и 2-го подъема; Станция обеззараживания. ТП-712: ГУ «Кузьмьярский психоневрологический интернат» (ул. Центральная д. 17); Котельная (ул. Центральная д. 17В); Контора ПНИ (ул. Центральная д. 15); Гараж; Баня ПНИ; ЧП Голубев (Пилорама); ЧП Шалин (Пилорама); ул. Центральная д. 11, 12; Реабилитационный центр (ул. Центральная д. 17А). ТП-713: МОУ Кузьмьярская СОШ (Школа, Котельная, Гараж); Насосная</p>	12.01.2026 04-12	12.01.2026 14-20	в п/о № 12-13 упали деревья на провода, без обрыва	ВЛ-10 кВ, Л-1001 ПС «Кузьмьяр»	10ч08мин	Выполнена опиловка ВЛ-10 кВ. Л-1001 включена в работу
4	<p>ТП-2973 Ф-4: Нижний Новгород: ул. Дачная д. 3, 5, 6, 8, 20</p>	12.01.2026 22-45	12.01.2026 23-45	Обрыв ВЛ-0,22кВ	ВЛ-0,22 кВ ТП-2973 Ф-4	1ч00мин	Включили 2 фазы, для устранения обрыва нужен подъёмник, не смог приехать (полное восстановление произвели на следующий день(в первой половине дня))
5	<p>ТП-968 2 СШ-6 кВ: Нижний Новгород: ул. Родионова д. 178</p>	13.01.2026 10-30	13.01.2026 11-55	Повреждение КЛ-6кВ ТП-755 2СШ- ТП-695 2сш.(КЛ принадлежит "Нагорному"РЭС)	ТП-968 2 СШ-6 кВ	1ч25мин	Перевод питания от СШ-1 в ТП-968

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»



Юнусов Д.Э.

